

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99528

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.02.2025 23	24,00	50,83	43,00	7,83	253,654	252,452	1,202	6,000	4,097	1,967
27.02.2025 23	24,00	50,70	43,06	7,64	254,239	253,043	1,196	6,000	4,150	1,924
28.02.2025 23	24,00	51,70	43,76	7,93	254,587	253,364	1,223	6,000	4,169	1,999
01.03.2025 23	24,00	52,52	44,18	8,34	244,386	243,169	1,217	6,000	4,190	2,015
02.03.2025 23	24,00	50,19	42,90	7,29	253,132	252,018	1,114	6,000	4,163	1,830
03.03.2025 23	24,00	47,84	41,23	6,61	250,616	249,618	0,998	6,000	4,048	1,644
04.03.2025 23	24,00	48,12	41,44	6,68	251,534	250,508	1,026	6,000	4,057	1,668
05.03.2025 23	24,00	46,93	40,59	6,34	248,647	247,688	0,959	6,000	4,174	1,567
06.03.2025 23	24,00	44,80	39,10	5,69	251,472	250,597	0,875	6,000	4,179	1,424
07.03.2025 23	24,00	42,91	37,79	5,12	251,357	250,565	0,792	6,000	4,022	1,284
08.03.2025 23	24,00	43,65	38,43	5,23	251,289	250,446	0,843	6,000	4,113	1,308
09.03.2025 23	24,00	44,85	39,45	5,40	247,007	246,172	0,835	6,000	4,205	1,328
10.03.2025 23	24,00	42,82	37,90	4,92	213,729	213,054	0,675	6,000	4,200	1,048
11.03.2025 23	24,00	42,95	37,91	5,04	225,722	225,012	0,710	6,000	4,095	1,135
12.03.2025 23	24,00	42,12	37,47	4,65	162,675	162,179	0,496	6,000	4,127	0,755
13.03.2025 23	24,00	38,21	34,11	4,11	168,517	168,058	0,459	6,000	4,168	0,692
14.03.2025 23	24,00	41,68	37,03	4,64	172,696	172,162	0,534	6,000	4,232	0,800
15.03.2025 23	24,00	41,33	36,75	4,58	167,116	166,601	0,515	6,000	4,152	0,764
16.03.2025 23	24,00	40,28	36,25	4,03	153,201	152,773	0,428	6,000	4,158	0,617
17.03.2025 23	24,00	40,56	36,03	4,53	172,123	171,615	0,508	6,000	4,231	0,778
18.03.2025 23	24,00	40,24	36,06	4,18	186,049	185,533	0,516	6,000	4,214	0,776
19.03.2025 23	24,00	42,71	37,57	5,13	236,340	235,540	0,800	6,000	4,089	1,209
20.03.2025 23	24,00	44,05	38,65	5,40	207,237	206,492	0,745	6,000	4,206	1,114
21.03.2025 23	24,00	47,74	41,29	6,45	241,293	240,308	0,985	6,000	4,230	1,546
22.03.2025 23	24,00	47,39	41,22	6,17	220,545	219,652	0,893	6,000	4,184	1,350
23.03.2025 23	24,00	45,02	39,73	5,28	252,026	251,034	0,992	6,000	4,163	1,326
24.03.2025 23	24,00	39,98	35,60	4,38	185,359	184,729	0,630	6,000	4,182	0,811
Среднее	24,00	44,89	39,20	5,69	221,354	220,533	0,821	6,000	4,155	1,284
Итого	648,00				5976,548	5954,382	22,166			34,677

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
26.02.2025	104034,660	103548,754	623,338
24.03.2025	110011,208	109503,136	658,015

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru