

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99528

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	40,90	36,20	4,70	179,096	178,430	0,666	0,588	0,407	0,840
26.03.2025 23	24,00	40,04	35,75	4,29	166,617	166,018	0,599	0,588	0,411	0,714
27.03.2025 23	24,00	38,02	34,21	3,81	146,119	145,646	0,473	0,588	0,409	0,556
28.03.2025 23	24,00	38,13	34,46	3,67	148,792	148,320	0,472	0,588	0,402	0,546
29.03.2025 23	24,00	38,30	34,52	3,79	155,651	155,131	0,520	0,588	0,408	0,589
30.03.2025 23	24,00	36,33	33,21	3,13	120,924	120,617	0,307	0,588	0,415	0,378
31.03.2025 23	24,00	39,58	35,74	3,84	251,774	250,682	1,092	0,588	0,416	0,966
01.04.2025 23	24,00	37,28	33,76	3,52	133,791	133,403	0,388	0,588	0,404	0,471
02.04.2025 23	24,00	36,99	33,17	3,82	110,693	110,425	0,268	0,588	0,410	0,422
03.04.2025 23	24,00	38,15	34,42	3,73	138,724	138,286	0,438	0,588	0,413	0,516
04.04.2025 23	24,00	33,44	30,43	3,01	103,437	103,338	0,099	0,588	0,410	0,310
05.04.2025 23	24,00	33,11	30,20	2,91	123,299	123,095	0,204	0,588	0,412	0,357
06.04.2025 23	24,00	37,92	33,63	4,29	126,677	126,326	0,351	0,588	0,416	0,536
07.04.2025 23	24,00	38,03	34,71	3,32	59,324	60,215	-0,891	0,588	0,408	0,182
08.04.2025 23	24,00	18,20	18,03	0,17	19,714	21,426	-1,712	0,588	0,394	0,004
09.04.2025 23	24,00	37,58	32,43	5,14	125,372	124,041	1,331	0,588	0,403	0,624
10.04.2025 23	24,00	46,99	40,66	6,33	255,246	247,605	7,641	0,588	0,405	1,604
11.04.2025 23	24,00	48,01	41,62	6,39	257,417	246,154	11,263	0,588	0,399	1,633
12.04.2025 23	24,00	46,76	40,81	5,95	257,075	245,330	11,745	0,588	0,390	1,520
13.04.2025 23	24,00	46,63	40,66	5,96	257,586	245,048	12,538	0,588	0,395	1,527
14.04.2025 23	24,00	43,04	38,24	4,81	258,310	242,157	16,153	0,588	0,389	1,241
15.04.2025 23	24,00	37,53	33,78	3,75	40,191	41,017	-0,826	0,588	0,324	0,119
16.04.2025 23	24,00	17,50	17,84	-0,34	0,016	0,792	-0,776	0,588	0,004	-0,000
17.04.2025 23	24,00	16,29	16,03	0,26	0,001	0,000	0,001	0,588	0,001	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,44	15,98	0,47	0,000	0,000	0,000	0,588	-0,000	0,000
Среднее	24,00	36,05	32,42	3,63	137,434	134,940	2,494	0,588	0,354	0,626
Итого	600,00				3435,846	3373,502	62,344			15,654

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.03.2025	110011,208	109503,136	658,015
20.04.2025	113447,054	112876,638	673,670

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru