

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99528

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	52,46	45,55	6,91	268,224	265,479	2,745	6,000	4,292	1,835
21.12.2024 23	24,00	45,24	39,98	5,27	103,207	104,019	-0,812	6,000	4,202	0,513
22.12.2024 23	24,00	45,77	39,55	6,21	185,429	182,407	3,022	6,000	4,163	1,139
23.12.2024 23	24,00	47,11	41,51	5,60	266,581	265,577	1,004	6,000	4,276	1,483
24.12.2024 23	24,00	46,75	41,27	5,48	266,640	265,666	0,974	6,000	4,246	1,451
25.12.2024 23	23,93	45,66	40,39	5,27	237,291	236,450	0,841	6,000	4,206	1,244
26.12.2024 23	24,00	51,05	44,27	6,78	266,976	265,812	1,164	6,000	4,154	1,795
27.12.2024 23	23,91	53,04	45,83	7,22	266,838	265,588	1,250	6,000	4,130	1,907
28.12.2024 23	24,00	53,58	45,94	7,64	259,062	257,799	1,263	6,000	4,272	1,959
29.12.2024 23	24,00	55,73	47,69	8,04	268,479	267,104	1,375	6,000	4,284	2,133
30.12.2024 23	24,00	55,08	47,28	7,80	268,167	266,821	1,346	6,000	4,259	2,068
31.12.2024 23	24,00	54,90	47,26	7,64	268,328	267,018	1,310	6,000	4,251	2,027
01.01.2025 23	24,00	50,84	44,30	6,54	267,016	265,902	1,114	6,000	4,244	1,732
02.01.2025 23	24,00	48,10	42,22	5,87	264,876	263,901	0,975	6,000	4,233	1,545
03.01.2025 23	24,00	47,31	41,69	5,62	265,038	264,085	0,953	6,000	4,220	1,480
04.01.2025 23	24,00	49,03	42,94	6,09	264,349	263,315	1,034	6,000	4,137	1,597
05.01.2025 23	24,00	54,74	47,04	7,71	260,023	258,752	1,271	6,000	4,171	1,981
06.01.2025 23	24,00	55,16	47,57	7,59	267,674	266,383	1,291	6,000	4,197	2,010
07.01.2025 23	24,00	52,27	45,46	6,80	267,055	265,928	1,127	6,000	4,231	1,799
08.01.2025 23	24,00	51,58	45,03	6,55	266,857	265,754	1,103	6,000	4,245	1,732
09.01.2025 23	24,00	49,10	43,09	6,01	264,734	263,797	0,937	6,000	4,280	1,579
10.01.2025 23	24,00	47,80	42,10	5,69	263,663	262,740	0,923	6,000	4,277	1,491
11.01.2025 23	24,00	49,28	43,22	6,06	264,109	263,127	0,982	6,000	4,184	1,588
12.01.2025 23	24,00	49,80	43,64	6,15	264,783	263,794	0,989	6,000	4,200	1,617
13.01.2025 23	24,00	51,29	44,68	6,61	263,026	262,020	1,006	6,000	4,250	1,723
14.01.2025 23	24,00	53,49	46,04	7,45	260,321	259,172	1,149	6,000	4,211	1,919
15.01.2025 23	24,00	54,89	47,12	7,77	266,263	265,012	1,251	6,000	4,269	2,045
16.01.2025 23	24,00	53,92	46,34	7,57	266,518	265,292	1,226	6,000	4,290	1,996
17.01.2025 23	24,00	52,46	45,15	7,30	256,203	255,091	1,112	6,000	4,270	1,851
18.01.2025 23	24,00	50,47	43,87	6,60	265,051	263,987	1,064	6,000	4,264	1,734
19.01.2025 23	24,00	52,03	45,09	6,95	265,318	264,184	1,134	6,000	4,295	1,825
Среднее	23,99	50,97	44,29	6,67	256,390	255,225	1,165	6,000	4,232	1,703
Итого	743,84				7948,099	7911,976	36,123			52,800

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	86435,736	86027,088	504,734
19.01.2025	94383,835	93939,064	557,534

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru