

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 5

Номер прибора: 1602344

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	53,38	43,37	10,01	221,004	220,424	0,580	6,118	5,608	2,212
21.12.2024 23	24,00	35,94	33,86	2,08	107,797	107,346	0,451	6,118	5,608	0,837
22.12.2024 23	24,00	43,06	35,68	7,38	194,796	193,759	1,037	6,118	5,608	1,639
23.12.2024 23	24,00	47,71	39,54	8,17	218,330	217,236	1,094	6,118	5,608	1,783
24.12.2024 23	24,00	47,21	39,29	7,92	218,446	217,306	1,140	6,118	5,608	1,730
25.12.2024 23	23,93	44,87	38,55	6,32	194,695	193,804	0,890	6,118	5,608	1,501
26.12.2024 23	24,00	50,88	41,38	9,50	218,336	217,325	1,010	6,118	5,608	2,074
27.12.2024 23	23,88	53,77	43,37	10,40	218,182	217,242	0,940	6,118	5,608	2,266
28.12.2024 23	24,00	53,96	43,20	10,76	212,249	211,060	1,189	6,118	5,608	2,306
29.12.2024 23	24,00	56,13	44,65	11,48	219,713	218,464	1,249	6,118	5,608	2,520
30.12.2024 23	24,00	55,70	44,42	11,28	219,799	218,366	1,433	6,118	5,608	2,478
31.12.2024 23	24,00	55,85	44,63	11,22	220,365	218,635	1,730	6,118	5,608	2,470
01.01.2025 23	24,00	51,94	42,42	9,52	219,683	218,020	1,663	6,118	5,608	2,091
02.01.2025 23	24,00	48,77	40,29	8,48	218,087	216,537	1,550	6,118	5,608	1,846
03.01.2025 23	24,00	48,02	39,91	8,11	217,852	216,638	1,214	6,118	5,608	1,766
04.01.2025 23	24,00	49,26	40,74	8,52	218,079	216,817	1,262	6,118	5,608	1,857
05.01.2025 23	24,00	54,94	44,04	10,90	212,546	211,178	1,368	6,118	5,608	2,316
06.01.2025 23	24,00	56,13	45,04	11,09	219,681	218,437	1,244	6,118	5,608	2,434
07.01.2025 23	24,00	52,81	43,05	9,76	219,121	218,153	0,968	6,118	5,608	2,136
08.01.2025 23	24,00	52,69	43,02	9,67	218,992	218,085	0,907	6,118	5,608	2,115
09.01.2025 23	24,00	49,68	40,99	8,69	217,590	216,645	0,945	6,118	5,608	1,889
10.01.2025 23	24,00	48,67	40,34	8,33	216,857	215,668	1,189	6,118	5,608	1,805
11.01.2025 23	24,00	49,83	40,99	8,84	216,935	215,784	1,151	6,118	5,608	1,916
12.01.2025 23	24,00	50,37	41,42	8,95	217,514	216,372	1,142	6,118	5,608	1,946
13.01.2025 23	24,00	51,62	42,13	9,49	216,734	215,774	0,960	6,118	5,608	2,055
14.01.2025 23	24,00	53,80	43,16	10,64	214,121	213,323	0,798	6,118	5,608	2,292
15.01.2025 23	24,00	55,44	44,24	11,20	218,004	217,075	0,929	6,118	5,608	2,439
16.01.2025 23	24,00	54,74	43,73	11,01	218,356	217,339	1,016	6,118	5,608	2,401
17.01.2025 23	24,00	52,79	42,50	10,29	209,860	209,252	0,608	6,118	5,608	2,235
18.01.2025 23	24,00	51,05	41,52	9,53	216,861	216,511	0,350	6,118	5,608	2,065
19.01.2025 23	24,00	52,61	42,55	10,06	216,921	216,572	0,349	6,118	5,608	2,181
Среднее	23,99	51,08	41,74	9,34	212,500	211,456	1,044	6,118	5,608	2,052
Итого	743,82				6587,507	6555,146	32,360			63,601

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	100387,259	101065,801	852,564
19.01.2025	106974,766	107620,947	916,166

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru