

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 7

Номер прибора: 1900999

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	36,52	34,08	2,44	162,275	35,883	126,392	0,588	0,539	0,707
26.03.2025 23	24,00	35,65	33,46	2,19	148,405	28,796	119,609	0,588	0,539	0,638
27.03.2025 23	24,00	32,69	31,29	1,40	132,903	22,632	110,271	0,588	0,539	0,479
28.03.2025 23	24,00	33,91	32,35	1,56	143,318	29,626	113,692	0,588	0,539	0,520
29.03.2025 23	24,00	33,64	32,68	0,96	132,076	77,764	54,312	0,588	0,539	0,457
30.03.2025 23	24,00	31,37	30,64	0,73	110,718	33,923	76,795	0,588	0,539	0,337
31.03.2025 23	24,00	39,30	35,82	3,48	222,857	81,015	141,842	0,588	0,539	0,776
01.04.2025 23	24,00	32,84	31,44	1,40	128,725	70,581	58,144	0,588	0,539	0,433
02.04.2025 23	24,00	29,86	29,61	0,25	94,752	76,532	18,220	0,588	0,539	0,300
03.04.2025 23	24,00	33,48	32,19	1,29	125,609	11,973	113,636	0,588	0,539	0,479
04.04.2025 23	24,00	27,83	27,46	0,37	95,797	70,723	25,074	0,588	0,539	0,262
05.04.2025 23	24,00	28,10	27,31	0,79	112,912	55,747	57,165	0,588	0,539	0,289
06.04.2025 23	24,00	29,58	28,52	1,06	115,232	53,129	62,103	0,588	0,539	0,400
07.04.2025 23	24,00	29,92	29,50	0,42	83,349	2,605	80,744	0,588	0,539	0,320
08.04.2025 23	24,00	19,39	18,78	0,61	23,926	0,000	23,926	0,588	0,539	0,015
09.04.2025 23	24,00	23,94	21,67	2,27	88,397	14,689	73,708	0,588	0,539	0,379
10.04.2025 23	24,00	47,14	41,05	6,09	224,379	0,000	224,379	0,588	0,539	1,365
11.04.2025 23	24,00	48,53	42,27	6,26	222,700	0,000	222,700	0,588	0,539	1,392
12.04.2025 23	24,00	47,91	41,88	6,03	223,589	0,000	223,589	0,588	0,539	1,346
13.04.2025 23	24,00	46,74	41,08	5,66	223,070	0,000	223,070	0,588	0,539	1,264
14.04.2025 23	24,00	44,50	39,55	4,95	222,668	0,000	222,668	0,588	0,539	1,104
15.04.2025 23	24,00	27,39	26,62	0,77	63,616	3,193	60,423	0,588	0,539	0,227
16.04.2025 23	24,00	18,16	18,05	0,11	0,020	0,000	0,020	0,588	0,539	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,87	17,80	0,07	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,61	17,48	0,13	0,000	0,020	-0,020	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	32,55	30,50	2,05	124,052	26,753	97,298	0,588	0,539	0,540
Итого	600,00				3101,293	668,831	2432,462			13,488

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
24.03.2025 23	64518,793	21992,706	394,129
18.04.2025 23	67620,086	22661,537	407,617

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru