

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 7

Номер прибора: 1900999

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	53,33	46,48	6,85	243,018	3,626	239,392	5,999	5,499	1,662
21.12.2024 23	24,00	36,03	34,64	1,39	118,126	13,187	104,939	5,999	5,499	0,613
22.12.2024 23	24,00	42,98	37,99	4,99	210,998	4,213	206,785	5,999	5,499	1,197
23.12.2024 23	24,00	47,64	42,08	5,56	236,776	0,000	236,776	5,999	5,499	1,317
24.12.2024 23	24,00	47,14	41,75	5,39	236,689	0,000	236,689	5,999	5,499	1,274
25.12.2024 23	24,00	44,80	40,65	4,15	211,579	0,020	211,559	5,999	5,499	1,101
26.12.2024 23	24,00	50,80	44,20	6,60	236,015	0,010	236,005	5,999	5,499	1,558
27.12.2024 23	24,00	53,70	46,40	7,30	236,213	0,000	236,213	5,999	5,499	1,722
28.12.2024 23	24,00	53,80	46,30	7,50	229,375	0,318	229,057	5,999	5,499	1,749
29.12.2024 23	24,00	56,06	48,01	8,05	237,359	0,000	237,359	5,999	5,499	1,910
30.12.2024 23	24,00	55,63	47,77	7,86	237,172	0,009	237,163	5,999	5,499	1,864
31.12.2024 23	24,00	55,79	48,03	7,76	237,411	0,000	237,411	5,999	5,499	1,842
01.01.2025 23	24,00	51,88	45,28	6,60	236,583	0,000	236,583	5,999	5,499	1,561
02.01.2025 23	24,00	48,69	42,85	5,84	234,895	0,218	234,677	5,999	5,499	1,370
03.01.2025 23	24,00	47,95	42,39	5,56	234,951	0,982	233,969	5,999	5,499	1,305
04.01.2025 23	24,00	49,19	43,36	5,83	234,348	0,000	234,348	5,999	5,499	1,366
05.01.2025 23	24,00	54,89	47,31	7,58	228,030	0,000	228,030	5,999	5,499	1,726
06.01.2025 23	24,00	56,08	48,42	7,66	235,571	0,000	235,571	5,999	5,499	1,804
07.01.2025 23	24,00	52,73	46,01	6,72	234,781	0,000	234,781	5,999	5,499	1,578
08.01.2025 23	24,00	52,62	46,00	6,62	234,247	0,000	234,247	5,999	5,499	1,551
09.01.2025 23	24,00	49,61	43,63	5,98	232,937	0,604	232,333	5,999	5,499	1,393
10.01.2025 23	24,00	48,60	42,89	5,71	232,160	0,238	231,922	5,999	5,499	1,327
11.01.2025 23	24,00	49,76	43,70	6,06	232,370	0,000	232,370	5,999	5,499	1,408
12.01.2025 23	24,00	50,30	44,16	6,14	232,944	0,000	232,944	5,999	5,499	1,431
13.01.2025 23	24,00	51,55	45,01	6,54	232,984	0,328	232,656	5,999	5,499	1,526
14.01.2025 23	24,00	53,66	46,31	7,35	230,972	0,446	230,526	5,999	5,499	1,716
15.01.2025 23	24,00	55,37	47,58	7,79	234,945	0,089	234,856	5,999	5,499	1,829
16.01.2025 23	24,00	54,67	47,02	7,65	235,027	0,138	234,889	5,999	5,499	1,796
17.01.2025 23	24,00	52,67	45,67	7,00	226,466	0,557	225,909	5,999	5,499	1,662
18.01.2025 23	24,00	50,98	44,40	6,58	234,075	0,000	234,075	5,999	5,499	1,539
19.01.2025 23	24,00	52,55	45,61	6,94	233,963	0,129	233,834	5,999	5,499	1,623
Среднее	24,00	51,01	44,58	6,44	229,128	0,810	228,318	5,999	5,499	1,526
Итого	744,00				7102,980	25,112	7077,868			47,320

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.12.2024 23	43566,951	21714,072	257,638
19.01.2025 23	50669,931	21739,184	304,957

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru