

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 25.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 9

Номер прибора: 1107397

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	53,86	180,619	43,71	183,421	10,15	-2,802	1,831
21.01.2025 23	24,00	53,21	183,733	43,43	186,614	9,78	-2,881	1,795
22.01.2025 23	24,00	52,48	183,592	43,13	186,435	9,35	-2,843	1,716
23.01.2025 23	24,00	48,73	183,515	40,59	186,327	8,14	-2,812	1,493
24.01.2025 23	24,00	46,22	181,645	38,76	184,474	7,46	-2,829	1,353
25.01.2025 23	24,00	48,83	180,547	40,51	183,260	8,32	-2,713	1,501
26.01.2025 23	24,00	47,46	175,211	39,61	177,960	7,85	-2,749	1,377
27.01.2025 23	24,00	47,91	183,588	39,88	186,481	8,03	-2,893	1,473
28.01.2025 23	24,00	48,59	184,028	40,35	186,843	8,24	-2,815	1,515
29.01.2025 23	24,00	48,65	172,152	40,09	175,050	8,56	-2,898	1,479
30.01.2025 23	24,00	46,71	182,783	39,03	185,742	7,68	-2,959	1,403
31.01.2025 23	24,00	45,94	182,451	38,50	185,382	7,44	-2,931	1,355
01.02.2025 23	24,00	48,47	182,950	40,28	185,956	8,19	-3,006	1,497
02.02.2025 23	24,00	47,10	182,962	39,51	185,912	7,59	-2,950	1,389
03.02.2025 23	24,00	43,49	182,347	37,24	185,272	6,25	-2,925	1,139
04.02.2025 23	24,00	49,49	183,061	40,84	186,013	8,65	-2,952	1,581
05.02.2025 23	24,00	52,84	183,273	43,12	186,340	9,72	-3,067	1,780
06.02.2025 23	24,00	54,01	183,170	43,73	186,195	10,28	-3,025	1,882
07.02.2025 23	24,00	52,61	183,188	42,75	186,266	9,86	-3,078	1,804
08.02.2025 23	24,00	51,67	183,079	41,90	186,135	9,77	-3,056	1,787
09.02.2025 23	24,00	54,14	183,751	43,43	186,812	10,71	-3,061	1,965
10.02.2025 23	24,00	53,49	183,513	43,03	186,546	10,46	-3,033	1,916
11.02.2025 23	24,00	51,22	175,608	41,37	178,435	9,85	-2,827	1,732
12.02.2025 23	24,00	53,66	182,507	43,10	185,349	10,56	-2,842	1,926
13.02.2025 23	24,00	52,62	182,207	42,55	184,897	10,07	-2,690	1,832
14.02.2025 23	24,00	52,34	175,415	42,22	178,176	10,12	-2,761	1,774
15.02.2025 23	24,00	46,52	181,717	38,81	184,369	7,71	-2,652	1,399
16.02.2025 23	24,00	52,43	181,923	42,39	184,609	10,04	-2,686	1,824
17.02.2025 23	24,00	54,02	182,772	43,55	185,514	10,47	-2,742	1,911
18.02.2025 23	24,00	53,53	182,127	42,78	184,878	10,75	-2,751	1,955
19.02.2025 23	24,00	53,70	183,787	42,94	186,552	10,76	-2,765	1,976
20.02.2025 23	24,00	56,26	183,165	44,58	186,030	11,68	-2,865	2,139
21.02.2025 23	24,00	54,93	181,806	43,54	184,623	11,39	-2,817	2,068
22.02.2025 23	24,00	51,21	182,221	40,85	185,118	10,36	-2,897	1,885
23.02.2025 23	24,00	52,13	177,803	41,29	180,624	10,84	-2,821	1,925
24.02.2025 23	24,00	53,24	176,923	42,03	179,680	11,21	-2,757	1,981
25.02.2025 23	24,00	53,46	175,622	42,33	178,468	11,13	-2,846	1,954
Среднее	24,00	51,00	181,372	41,56	184,237	9,44	-2,865	1,711
Итого	888,00		6710,761		6816,758		-105,997	63,314

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	39545,312	40214,581	330,609
25.02.2025	46256,073	47031,339	393,923

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru