

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 9

Номер прибора: 1107397

| Дата          | ВР, ч  | Подающий трубопровод |          | Обратный трубопровод |          | dt, °C | Мтс, т  | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|--------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------|---------|------------------------|
|               |        | t1, °C               | M1, т    | t2, °C               | M2, т    |        |         |                        |
| 26.02.2025 23 | 24,00  | 51,36                | 175,201  | 40,74                | 177,886  | 10,62  | -2,685  | 1,858                  |
| 27.02.2025 23 | 24,00  | 51,77                | 176,256  | 41,14                | 179,148  | 10,63  | -2,892  | 1,872                  |
| 28.02.2025 23 | 24,00  | 52,06                | 176,328  | 41,33                | 179,034  | 10,73  | -2,706  | 1,889                  |
| 01.03.2025 23 | 24,00  | 53,49                | 168,615  | 41,98                | 171,354  | 11,51  | -2,739  | 1,938                  |
| 02.03.2025 23 | 24,00  | 50,81                | 175,348  | 40,70                | 178,088  | 10,11  | -2,740  | 1,772                  |
| 03.03.2025 23 | 24,00  | 48,82                | 173,426  | 39,57                | 175,980  | 9,25   | -2,554  | 1,603                  |
| 04.03.2025 23 | 24,00  | 48,77                | 173,929  | 39,53                | 176,481  | 9,24   | -2,552  | 1,606                  |
| 05.03.2025 23 | 24,00  | 48,02                | 172,602  | 39,19                | 174,916  | 8,83   | -2,314  | 1,523                  |
| 06.03.2025 23 | 24,00  | 45,61                | 174,861  | 37,78                | 177,292  | 7,83   | -2,431  | 1,368                  |
| 07.03.2025 23 | 24,00  | 43,48                | 175,018  | 36,49                | 177,475  | 6,99   | -2,457  | 1,223                  |
| 08.03.2025 23 | 24,00  | 44,27                | 175,454  | 37,09                | 177,932  | 7,18   | -2,478  | 1,260                  |
| 09.03.2025 23 | 24,00  | 45,54                | 171,799  | 38,05                | 174,295  | 7,49   | -2,496  | 1,286                  |
| 10.03.2025 23 | 24,00  | 43,29                | 149,251  | 36,50                | 151,234  | 6,79   | -1,983  | 1,028                  |
| 11.03.2025 23 | 24,00  | 43,89                | 157,839  | 36,94                | 159,855  | 6,95   | -2,016  | 1,105                  |
| 12.03.2025 23 | 24,00  | 42,95                | 132,810  | 36,11                | 134,853  | 6,84   | -2,043  | 0,929                  |
| 13.03.2025 23 | 24,00  | 36,63                | 99,650   | 31,74                | 100,916  | 4,89   | -1,266  | 0,523                  |
| 14.03.2025 23 | 24,00  | 42,22                | 122,640  | 35,82                | 124,433  | 6,40   | -1,793  | 0,804                  |
| 15.03.2025 23 | 24,00  | 41,91                | 115,810  | 35,55                | 117,087  | 6,36   | -1,277  | 0,756                  |
| 16.03.2025 23 | 24,00  | 41,31                | 124,864  | 35,30                | 126,740  | 6,01   | -1,876  | 0,771                  |
| 17.03.2025 23 | 24,00  | 39,31                | 103,920  | 33,64                | 105,429  | 5,67   | -1,509  | 0,618                  |
| 18.03.2025 23 | 24,00  | 41,99                | 136,519  | 35,91                | 138,335  | 6,08   | -1,816  | 0,849                  |
| 19.03.2025 23 | 24,00  | 42,56                | 158,223  | 35,80                | 160,518  | 6,76   | -2,295  | 1,075                  |
| 20.03.2025 23 | 24,00  | 44,55                | 156,600  | 37,04                | 158,852  | 7,51   | -2,252  | 1,185                  |
| 21.03.2025 23 | 24,00  | 47,94                | 154,001  | 39,27                | 156,241  | 8,67   | -2,240  | 1,347                  |
| 22.03.2025 23 | 24,00  | 47,74                | 152,629  | 39,28                | 154,851  | 8,46   | -2,222  | 1,306                  |
| 23.03.2025 23 | 24,00  | 46,86                | 174,566  | 39,12                | 177,301  | 7,74   | -2,735  | 1,351                  |
| 24.03.2025 23 | 24,00  | 40,33                | 128,183  | 34,36                | 130,061  | 5,97   | -1,878  | 0,783                  |
| Среднее       | 24,00  | 45,46                | 153,939  | 37,63                | 156,170  | 7,83   | -2,231  | 1,245                  |
| Итого         | 648,00 |                      | 4156,342 |                      | 4216,587 |        | -60,245 | 33,626                 |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 26.02.2025   | 46256,073 | 47031,339 | 393,923 |
| 24.03.2025   | 50412,415 | 51247,926 | 427,549 |

Механические показания: V1=\_\_\_\_\_ V2=\_\_\_\_\_

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru