

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 9

Номер прибора: 1107397

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2025 23	24,00	40,76	125,487	34,47	127,374	6,29	-1,887	0,808
26.03.2025 23	24,00	40,82	113,377	34,55	114,840	6,27	-1,463	0,731
27.03.2025 23	24,00	38,53	101,757	33,25	102,951	5,28	-1,194	0,560
28.03.2025 23	24,00	38,86	110,091	33,48	111,600	5,38	-1,509	0,613
29.03.2025 23	24,00	38,22	101,582	33,03	103,064	5,19	-1,482	0,553
30.03.2025 23	24,00	37,63	84,910	33,11	85,946	4,52	-1,036	0,404
31.03.2025 23	24,00	39,42	173,415	34,40	176,014	5,02	-2,599	0,871
01.04.2025 23	24,00	38,30	98,986	33,34	100,163	4,96	-1,177	0,509
02.04.2025 23	24,00	35,84	72,345	30,94	73,166	4,90	-0,821	0,379
03.04.2025 23	24,00	40,09	95,938	34,47	97,039	5,62	-1,101	0,558
04.04.2025 23	24,00	33,61	72,897	29,55	73,695	4,06	-0,798	0,315
05.04.2025 23	24,00	33,28	85,341	29,45	86,245	3,83	-0,904	0,343
06.04.2025 23	24,00	35,93	88,046	30,83	88,998	5,10	-0,952	0,464
07.04.2025 23	24,00	41,05	62,970	35,38	63,711	5,67	-0,741	0,381
08.04.2025 23	24,00	19,77	17,174	19,08	16,977	0,69	0,197	0,012
09.04.2025 23	24,00	33,91	67,197	27,93	68,035	5,98	-0,838	0,407
10.04.2025 23	24,00	47,26	171,868	38,70	174,451	8,56	-2,583	1,470
11.04.2025 23	24,00	48,64	170,478	39,77	173,190	8,87	-2,712	1,511
12.04.2025 23	24,00	48,03	171,313	39,44	173,906	8,59	-2,593	1,470
13.04.2025 23	24,00	46,88	171,104	38,74	173,653	8,14	-2,549	1,391
14.04.2025 23	24,00	44,66	171,067	37,54	173,632	7,12	-2,565	1,217
15.04.2025 23	24,00	31,59	87,161	28,87	88,244	2,72	-1,083	0,261
16.04.2025 23	24,00	19,67	72,092	19,41	72,593	0,26	-0,501	0,020
17.04.2025 23	24,00	19,24	70,001	18,95	70,503	0,29	-0,502	0,021
18.04.2025 23	24,00	19,19	69,103	18,87	69,605	0,32	-0,502	0,023
Среднее	24,00	36,45	105,028	31,50	106,384	4,95	-1,356	0,612
Итого	600,00		2625,700		2659,595		-33,895	15,294

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2025	50412,415	51247,926	427,549
20.04.2025	53038,115	53907,521	442,843

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru