

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Дзубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	36,70	34,65	2,05	208,098	212,375	-4,277	0,600	0,550	0,791
26.03.2025 23	24,00	35,82	33,99	1,83	190,417	194,329	-3,912	0,600	0,550	0,710
27.03.2025 23	24,00	32,87	31,71	1,16	170,544	174,065	-3,521	0,600	0,550	0,535
28.03.2025 23	24,00	34,07	32,82	1,25	183,847	187,592	-3,745	0,600	0,550	0,578
29.03.2025 23	24,00	33,73	33,19	0,54	169,537	173,110	-3,573	0,600	0,550	0,500
30.03.2025 23	24,00	31,47	31,00	0,47	142,197	145,190	-2,993	0,600	0,550	0,377
31.03.2025 23	24,00	39,41	36,34	3,07	286,071	292,154	-6,083	0,600	0,550	0,879
01.04.2025 23	24,00	32,92	31,79	1,13	165,329	168,612	-3,283	0,600	0,550	0,486
02.04.2025 23	24,00	29,94	29,98	-0,04	121,830	124,308	-2,478	0,600	0,550	0,333
03.04.2025 23	24,00	33,58	32,61	0,97	161,361	164,689	-3,328	0,600	0,550	0,533
04.04.2025 23	24,00	27,92	27,75	0,17	123,383	125,843	-2,460	0,600	0,550	0,292
05.04.2025 23	24,00	28,20	27,56	0,64	145,286	148,121	-2,835	0,600	0,550	0,323
06.04.2025 23	24,00	29,69	28,86	0,83	148,243	151,225	-2,982	0,600	0,550	0,445
07.04.2025 23	24,00	30,04	29,88	0,16	107,286	109,539	-2,253	0,600	0,550	0,353
08.04.2025 23	24,00	19,38	18,82	0,56	31,085	31,707	-0,622	0,600	0,550	0,017
09.04.2025 23	24,00	23,98	21,92	2,06	113,795	115,908	-2,113	0,600	0,550	0,428
10.04.2025 23	24,00	47,33	41,99	5,34	287,872	293,699	-5,827	0,600	0,550	1,536
11.04.2025 23	24,00	48,75	43,23	5,52	285,756	291,561	-5,805	0,600	0,550	1,575
12.04.2025 23	24,00	48,11	42,84	5,27	287,038	292,804	-5,766	0,600	0,550	1,515
13.04.2025 23	24,00	46,93	41,98	4,95	286,584	292,301	-5,717	0,600	0,550	1,420
14.04.2025 23	24,00	44,68	40,37	4,31	286,444	292,078	-5,634	0,600	0,550	1,234
15.04.2025 23	24,00	25,99	25,69	0,30	76,429	77,806	-1,377	0,600	0,550	0,255
16.04.2025 23	24,00	18,11	18,00	0,11	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,65	17,53	0,12	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,39	17,25	0,14	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
Среднее	24,00	32,59	30,87	1,72	159,137	162,361	-3,223	0,600	0,550	0,605
Итого	600,00				3978,432	4059,016	-80,584			15,116

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
24.03.2025 23	160251,139	157017,196	869,086
18.04.2025 23	164229,571	161076,212	884,202

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru