

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	20,28	54,01	48,01	6,00	259,378	264,923	-5,545	6,118	5,608	1,557
21.12.2024 23	24,00	36,33	35,29	1,04	151,522	154,472	-2,950	6,118	5,608	0,658
22.12.2024 23	24,00	43,18	38,87	4,31	270,100	276,226	-6,126	6,118	5,608	1,307
23.12.2024 23	24,00	47,82	43,07	4,75	302,245	310,145	-7,900	6,118	5,608	1,435
24.12.2024 23	24,00	47,30	42,71	4,59	302,421	310,249	-7,828	6,118	5,608	1,390
25.12.2024 23	23,80	44,98	41,57	3,41	268,573	275,233	-6,660	6,118	5,608	1,182
26.12.2024 23	24,00	51,01	45,35	5,66	302,816	309,201	-6,385	6,118	5,608	1,713
27.12.2024 23	23,83	53,96	47,75	6,21	301,445	307,975	-6,530	6,118	5,608	1,872
28.12.2024 23	24,00	53,99	47,69	6,30	293,776	300,328	-6,552	6,118	5,608	1,893
29.12.2024 23	24,00	56,34	49,44	6,90	303,990	310,726	-6,736	6,118	5,608	2,095
30.12.2024 23	24,00	55,90	49,15	6,75	303,848	310,678	-6,830	6,118	5,608	2,052
31.12.2024 23	24,00	56,05	49,35	6,70	303,983	311,036	-7,053	6,118	5,608	2,036
01.01.2025 23	24,00	52,11	46,43	5,68	303,584	310,427	-6,843	6,118	5,608	1,725
02.01.2025 23	24,00	48,89	43,86	5,03	301,763	308,398	-6,635	6,118	5,608	1,516
03.01.2025 23	24,00	48,13	43,33	4,80	301,874	308,485	-6,611	6,118	5,608	1,449
04.01.2025 23	24,00	49,39	44,34	5,05	301,903	308,733	-6,830	6,118	5,608	1,525
05.01.2025 23	24,00	55,13	48,55	6,58	293,612	300,408	-6,796	6,118	5,608	1,931
06.01.2025 23	24,00	56,34	49,70	6,64	303,415	310,579	-7,164	6,118	5,608	2,013
07.01.2025 23	24,00	52,96	47,15	5,81	303,039	310,083	-7,044	6,118	5,608	1,760
08.01.2025 23	24,00	52,84	47,12	5,72	302,834	309,818	-6,984	6,118	5,608	1,735
09.01.2025 23	24,00	49,80	44,65	5,15	300,787	307,541	-6,754	6,118	5,608	1,547
10.01.2025 23	24,00	48,78	43,87	4,91	299,052	305,441	-6,389	6,118	5,608	1,471
11.01.2025 23	24,00	49,95	44,72	5,23	298,901	305,416	-6,515	6,118	5,608	1,563
12.01.2025 23	24,00	50,50	45,20	5,30	299,546	306,155	-6,609	6,118	5,608	1,588
13.01.2025 23	24,00	51,77	46,13	5,64	298,487	305,161	-6,674	6,118	5,608	1,685
14.01.2025 23	24,00	53,90	47,65	6,25	295,026	301,717	-6,691	6,118	5,608	1,872
15.01.2025 23	24,00	55,63	48,96	6,67	299,907	306,621	-6,714	6,118	5,608	1,999
16.01.2025 23	23,58	54,94	48,39	6,55	294,714	301,479	-6,765	6,117	5,607	1,931
17.01.2025 23	24,00	52,88	46,97	5,91	288,821	295,366	-6,545	6,118	5,608	1,806
18.01.2025 23	24,00	51,20	45,55	5,65	298,745	305,335	-6,590	6,118	5,608	1,686
19.01.2025 23	24,00	52,77	46,80	5,97	298,537	305,252	-6,715	6,118	5,608	1,783
Среднее	23,85	51,25	45,73	5,52	291,892	298,503	-6,612	6,118	5,608	1,670
Итого	739,50				9048,644	9253,607	-204,963			51,773

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.12.2024 23	133441,069	129613,805	719,433
19.01.2025 23	142489,713	138867,412	771,206

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru