

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101052

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.02.2025 23	24,00	50,26	42,54	7,72	389,449	386,232	3,216	6,000	5,500	2,969
27.02.2025 23	24,00	50,89	43,09	7,80	391,096	387,825	3,271	6,000	5,500	3,009
28.02.2025 23	24,00	50,90	43,14	7,75	391,090	387,830	3,260	6,000	5,500	2,993
01.03.2025 23	24,00	52,52	44,40	8,12	384,010	380,686	3,324	6,000	5,500	3,076
02.03.2025 23	24,00	49,79	42,62	7,17	389,898	386,754	3,144	6,000	5,500	2,760
03.03.2025 23	23,76	47,99	41,41	6,58	383,995	381,081	2,914	6,000	5,500	2,498
04.03.2025 23	24,00	47,79	41,25	6,54	387,904	384,955	2,949	6,000	5,500	2,507
05.03.2025 23	24,00	47,23	40,92	6,31	386,984	384,120	2,864	6,000	5,500	2,415
06.03.2025 23	24,00	44,81	39,23	5,58	388,155	385,236	2,919	6,000	5,500	2,144
07.03.2025 23	24,00	42,63	37,71	4,92	387,445	384,943	2,502	6,000	5,500	1,889
08.03.2025 23	24,00	43,35	38,33	5,02	387,584	384,989	2,595	6,000	5,500	1,930
09.03.2025 23	24,00	44,73	39,55	5,18	385,918	383,274	2,644	6,000	5,500	1,981
10.03.2025 23	24,00	41,47	37,00	4,47	368,297	365,939	2,359	6,000	5,500	1,632
11.03.2025 23	24,00	42,87	38,17	4,70	374,666	372,161	2,505	6,000	5,500	1,746
12.03.2025 23	24,00	40,08	35,85	4,24	355,689	353,430	2,259	6,000	5,500	1,495
13.03.2025 23	24,00	33,81	31,03	2,78	329,400	327,646	1,754	6,000	5,500	0,913
14.03.2025 23	24,00	38,86	35,08	3,78	349,624	347,530	2,094	6,000	5,500	1,311
15.03.2025 23	24,00	38,53	34,82	3,71	344,797	342,774	2,024	6,000	5,500	1,270
16.03.2025 23	24,00	38,30	34,69	3,61	347,926	345,904	2,023	6,000	5,500	1,248
17.03.2025 23	23,82	36,26	33,07	3,19	333,074	331,289	1,785	6,000	5,500	1,058
18.03.2025 23	24,00	40,21	36,23	3,98	358,611	356,467	2,144	6,000	5,500	1,416
19.03.2025 23	24,00	41,16	36,59	4,57	374,586	372,264	2,322	6,000	5,500	1,697
20.03.2025 23	23,36	42,91	37,85	5,06	364,164	361,749	2,415	6,000	5,500	1,825
21.03.2025 23	24,00	46,34	40,49	5,85	373,748	371,070	2,678	6,000	5,500	2,165
22.03.2025 23	24,00	46,00	40,31	5,69	373,449	370,813	2,636	6,000	5,500	2,103
23.03.2025 23	24,00	46,23	40,76	5,46	388,689	385,926	2,763	6,000	5,500	2,102
24.03.2025 23	24,00	37,65	33,97	3,68	352,915	350,901	2,014	6,000	5,500	1,291
Среднее	23,96	43,84	38,52	5,31	371,969	369,400	2,569	6,000	5,500	1,979
Итого	646,94				10043,161	9973,787	69,373			53,443

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
26.02.2025	96315,145	95569,355	619,609
24.03.2025	106358,306	105543,142	673,052

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru