

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101052

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	37,52	33,72	3,81	350,851	348,805	2,046	0,588	0,539	1,326
26.03.2025 23	24,00	37,08	33,42	3,66	341,432	339,457	1,975	0,588	0,539	1,240
27.03.2025 23	24,00	34,31	31,41	2,90	333,115	331,325	1,790	0,588	0,539	0,962
28.03.2025 23	24,00	35,21	32,10	3,12	338,981	337,149	1,833	0,588	0,539	1,051
29.03.2025 23	24,00	35,22	32,23	2,98	335,142	333,380	1,763	0,588	0,539	0,994
30.03.2025 23	24,00	33,18	30,90	2,27	322,691	321,062	1,629	0,588	0,539	0,730
31.03.2025 23	23,37	38,35	34,87	3,48	376,161	374,091	2,070	0,588	0,539	1,301
01.04.2025 23	24,00	34,18	31,50	2,67	331,135	329,429	1,706	0,588	0,539	0,881
02.04.2025 23	24,00	31,47	29,22	2,25	312,697	311,155	1,543	0,588	0,539	0,703
03.04.2025 23	24,00	35,48	32,47	3,01	331,534	329,703	1,831	0,588	0,539	0,991
04.04.2025 23	24,00	29,22	27,41	1,81	313,737	312,227	1,510	0,588	0,539	0,568
05.04.2025 23	24,00	29,18	27,25	1,93	319,631	318,081	1,550	0,588	0,539	0,617
06.04.2025 23	24,00	30,53	28,17	2,36	324,247	322,604	1,644	0,588	0,539	0,764
07.04.2025 23	24,00	33,16	30,54	2,62	311,706	310,005	1,701	0,588	0,539	0,812
08.04.2025 23	24,00	18,51	18,67	-0,16	271,162	269,923	1,240	0,588	0,539	-0,039
09.04.2025 23	24,00	22,94	21,50	1,44	302,564	300,981	1,582	0,588	0,539	0,435
10.04.2025 23	24,00	46,29	40,33	5,97	388,852	386,021	2,831	0,588	0,539	2,296
11.04.2025 23	24,00	47,73	41,58	6,15	387,525	384,606	2,919	0,588	0,539	2,355
12.04.2025 23	24,00	47,10	41,17	5,94	388,753	385,856	2,896	0,588	0,539	2,282
13.04.2025 23	24,00	46,04	40,41	5,63	388,094	385,244	2,850	0,588	0,539	2,160
14.04.2025 23	23,78	44,11	39,07	5,04	384,146	381,472	2,674	0,588	0,539	1,917
15.04.2025 23	24,00	30,27	28,34	1,93	290,720	289,720	1,000	0,588	0,539	0,558
16.04.2025 23	23,26	18,89	18,93	-0,04	217,059	216,125	0,934	0,588	0,539	-0,007
17.04.2025 23	24,00	18,42	18,47	-0,04	221,805	220,694	1,111	0,588	0,539	-0,007
18.04.2025 23	23,42	18,36	18,40	-0,04	215,933	214,765	1,168	0,588	0,539	-0,007
Среднее	23,91	33,31	30,48	2,83	323,987	322,155	1,832	0,588	0,539	0,995
Итого	597,83				8099,676	8053,881	45,795			24,886

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.03.2025	106358,306	105543,142	673,052
20.04.2025	114457,982	113597,023	697,938

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru