

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101052

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	52,43	44,74	7,69	362,370	359,599	2,771	6,000	5,500	2,747
21.12.2024 23	24,00	41,57	36,68	4,89	272,846	271,102	1,744	6,000	5,500	1,322
22.12.2024 23	24,00	42,97	37,24	5,73	332,220	330,149	2,071	6,000	5,500	1,885
23.12.2024 23	24,00	46,80	40,67	6,13	357,748	355,431	2,316	6,000	5,500	2,170
24.12.2024 23	24,00	46,26	40,35	5,91	357,625	355,360	2,265	6,000	5,500	2,090
25.12.2024 23	24,00	45,28	39,58	5,71	337,668	335,505	2,163	6,000	5,500	1,907
26.12.2024 23	23,44	49,55	42,53	7,01	351,546	348,879	2,667	6,000	5,500	2,435
27.12.2024 23	24,00	52,78	44,93	7,85	360,089	357,284	2,805	6,000	5,500	2,786
28.12.2024 23	24,00	53,01	44,93	8,08	355,409	352,632	2,776	6,000	5,500	2,833
29.12.2024 23	24,00	55,00	46,39	8,60	362,082	359,104	2,979	6,000	5,500	3,068
30.12.2024 23	24,00	54,60	46,15	8,45	361,936	359,002	2,934	6,000	5,500	3,013
31.12.2024 23	24,00	54,87	46,46	8,41	362,189	359,251	2,938	6,000	5,500	3,003
01.01.2025 23	24,00	51,20	43,90	7,30	360,905	358,291	2,614	6,000	5,500	2,600
02.01.2025 23	24,00	47,84	41,46	6,38	359,252	356,934	2,319	6,000	5,500	2,266
03.01.2025 23	24,00	47,09	40,98	6,11	357,634	355,385	2,249	6,000	5,500	2,161
04.01.2025 23	23,35	48,15	41,79	6,36	349,129	346,861	2,268	6,000	5,500	2,194
05.01.2025 23	24,00	53,70	45,62	8,08	353,360	350,613	2,747	6,000	5,500	2,814
06.01.2025 23	24,00	55,18	46,85	8,34	361,911	359,000	2,911	6,000	5,500	2,972
07.01.2025 23	24,00	51,77	44,45	7,33	360,734	358,104	2,630	6,000	5,500	2,608
08.01.2025 23	24,00	51,91	44,61	7,29	360,500	357,882	2,617	6,000	5,500	2,594
09.01.2025 23	24,00	48,69	42,31	6,39	367,546	364,817	2,729	6,000	5,500	2,320
10.01.2025 23	24,00	47,93	42,05	5,88	383,931	381,534	2,397	6,000	5,500	2,234
11.01.2025 23	24,00	48,75	42,58	6,16	384,046	381,591	2,455	6,000	5,500	2,339
12.01.2025 23	24,00	49,52	43,22	6,30	384,814	382,284	2,530	6,000	5,500	2,396
13.01.2025 23	24,00	50,55	43,90	6,65	385,052	381,989	3,064	6,000	5,500	2,526
14.01.2025 23	24,00	52,79	45,35	7,43	383,814	380,967	2,846	6,000	5,500	2,814
15.01.2025 23	24,00	54,39	46,52	7,87	386,219	383,230	2,989	6,000	5,500	2,997
16.01.2025 23	24,00	53,83	46,07	7,77	386,259	383,277	2,981	6,000	5,500	2,957
17.01.2025 23	24,00	52,21	44,77	7,44	381,042	378,216	2,826	6,000	5,500	2,795
18.01.2025 23	24,00	50,13	43,41	6,72	384,793	382,115	2,678	6,000	5,500	2,555
19.01.2025 23	24,00	51,54	44,49	7,05	385,024	382,259	2,765	6,000	5,500	2,679
Среднее	23,96	50,40	43,39	7,01	362,893	360,279	2,614	6,000	5,500	2,519
Итого	742,79				11249,692	11168,648	81,044			78,081

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	70896,848	70344,961	444,508
19.01.2025	82146,540	81513,610	522,590

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru