

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Номер прибора: 1411932

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.02.2025 23	24,00	57,45	45,75	11,70	97,754	97,230	0,525	6,118	5,608	1,143
27.02.2025 23	24,00	55,71	44,74	10,97	97,825	97,298	0,526	6,118	5,608	1,073
28.02.2025 23	24,00	53,30	42,34	10,96	95,292	94,801	0,491	6,118	5,608	1,049
01.03.2025 23	24,00	53,20	42,29	10,91	97,180	96,894	0,286	6,118	5,608	1,059
02.03.2025 23	24,00	52,65	41,77	10,88	96,583	96,448	0,135	6,118	5,608	1,051
03.03.2025 23	24,00	51,29	40,88	10,41	95,618	95,510	0,108	6,118	5,608	0,994
04.03.2025 23	24,00	50,44	41,05	9,39	88,844	88,397	0,447	6,118	5,608	0,886
05.03.2025 23	24,00	49,09	39,79	9,30	96,080	95,550	0,530	6,118	5,608	0,893
06.03.2025 23	24,00	47,13	38,54	8,59	85,479	85,072	0,408	6,118	5,608	0,833
07.03.2025 23	24,00	50,19	40,66	9,53	95,045	94,665	0,380	6,118	5,608	0,905
08.03.2025 23	24,00	48,55	39,93	8,62	94,729	94,364	0,365	6,118	5,608	0,816
09.03.2025 23	24,00	41,25	34,43	6,82	77,092	76,483	0,609	6,118	5,608	0,658
10.03.2025 23	24,00	38,79	33,31	5,48	73,533	73,678	-0,144	6,118	5,608	0,570
11.03.2025 23	24,00	43,48	36,88	6,60	93,499	92,792	0,707	6,118	5,608	0,658
12.03.2025 23	24,00	34,05	29,71	4,34	65,842	65,547	0,295	6,118	5,608	0,454
13.03.2025 23	24,00	32,16	28,56	3,60	54,462	54,099	0,363	6,118	5,608	0,335
14.03.2025 23	24,00	32,77	29,22	3,55	54,603	54,808	-0,205	6,118	5,608	0,366
15.03.2025 23	24,00	35,87	32,85	3,02	63,182	62,805	0,376	6,118	5,608	0,374
16.03.2025 23	24,00	33,06	30,27	2,79	54,000	53,585	0,415	6,118	5,608	0,296
17.03.2025 23	24,00	35,12	32,74	2,38	65,787	65,287	0,500	6,118	5,608	0,308
18.03.2025 23	24,00	38,18	35,16	3,02	76,612	76,204	0,408	6,118	5,608	0,364
19.03.2025 23	24,00	46,77	41,29	5,48	97,229	96,903	0,326	6,118	5,608	0,532
20.03.2025 23	24,00	45,80	38,82	6,98	97,249	97,015	0,234	6,118	5,608	0,678
21.03.2025 23	24,00	45,66	38,75	6,91	97,276	97,008	0,268	6,118	5,608	0,671
22.03.2025 23	24,00	44,36	37,81	6,55	97,408	97,052	0,356	6,118	5,608	0,638
23.03.2025 23	24,00	45,67	38,67	7,00	101,382	100,942	0,440	6,118	5,608	0,711
24.03.2025 23	24,00	35,92	30,79	5,13	73,945	73,681	0,264	6,118	5,608	0,538
Среднее	24,00	44,37	37,30	7,07	84,575	84,227	0,349	6,118	5,608	0,698
Итого	648,00				2283,530	2274,118	9,412			18,854

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
26.02.2025	0,000	443,028
24.03.2025	0,000	461,881

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru