

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Номер прибора: 1411932

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	37,02	30,57	6,45	69,128	68,979	0,149	0,600	0,550	0,645
26.03.2025 23	24,00	33,66	28,39	5,27	65,279	65,069	0,210	0,600	0,550	0,528
27.03.2025 23	24,00	34,60	30,95	3,65	63,667	63,843	-0,177	0,600	0,550	0,343
28.03.2025 23	24,00	32,89	28,94	3,95	62,656	62,441	0,215	0,600	0,550	0,320
29.03.2025 23	24,00	28,58	26,37	2,21	44,107	44,099	0,008	0,600	0,550	0,182
30.03.2025 23	24,00	28,91	27,05	1,86	46,433	46,108	0,324	0,600	0,550	0,181
31.03.2025 23	24,00	40,61	37,07	3,54	106,981	106,268	0,713	0,600	0,550	0,379
01.04.2025 23	24,00	29,42	27,81	1,61	54,115	53,778	0,337	0,600	0,550	0,178
02.04.2025 23	24,00	27,40	26,20	1,20	46,690	45,872	0,818	0,600	0,550	0,140
03.04.2025 23	24,00	26,84	26,42	0,42	43,727	43,604	0,123	0,600	0,550	0,141
04.04.2025 23	24,00	27,05	26,82	0,23	40,434	40,419	0,016	0,600	0,550	0,150
05.04.2025 23	24,00	25,48	25,44	0,04	40,087	40,069	0,017	0,600	0,550	0,132
06.04.2025 23	24,00	25,55	25,63	-0,08	40,936	40,762	0,174	0,600	0,550	0,136
07.04.2025 23	24,00	26,30	26,22	0,08	43,066	43,069	-0,003	0,600	0,550	0,152
08.04.2025 23	24,00	30,65	29,89	0,76	52,234	51,910	0,324	0,600	0,550	0,244
09.04.2025 23	24,00	44,83	40,14	4,69	109,979	109,411	0,567	0,600	0,550	0,517
10.04.2025 23	24,00	45,07	40,26	4,81	107,353	106,796	0,557	0,600	0,550	0,516
11.04.2025 23	24,00	45,27	40,48	4,79	107,344	106,758	0,586	0,600	0,550	0,514
12.04.2025 23	24,00	47,03	41,75	5,28	107,124	106,397	0,727	0,600	0,550	0,566
13.04.2025 23	24,00	46,48	41,46	5,02	107,139	106,399	0,741	0,600	0,550	0,538
14.04.2025 23	24,00	45,89	40,99	4,90	107,127	106,389	0,738	0,600	0,550	0,525
15.04.2025 23	24,00	29,62	27,85	1,77	38,879	38,586	0,293	0,600	0,550	0,185
16.04.2025 23	24,00	16,44	12,16	4,28	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,13	11,08	5,05	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,14	12,44	3,70	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
Среднее	24,00	32,31	29,30	3,02	60,179	59,881	0,298	0,600	0,550	0,288
Итого	600,00				1504,484	1497,026	7,458			7,210

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
25.03.2025	0,000	461,881
20.04.2025	0,000	469,092

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru