

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 31.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Радио, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1801225

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	55,55	48,04	7,51	146,279	145,134	1,145	0,000	0,000	1,096
21.01.2025 23	24,00	55,47	47,94	7,53	143,467	142,371	1,096	0,000	0,000	1,077
22.01.2025 23	24,00	55,23	47,83	7,40	144,923	143,931	0,992	0,000	0,000	1,070
23.01.2025 23	24,00	54,27	47,11	7,16	141,110	140,352	0,757	0,000	0,000	1,010
24.01.2025 23	24,00	49,93	43,92	6,01	143,954	143,242	0,712	0,000	0,000	0,864
25.01.2025 23	24,00	49,56	43,49	6,07	140,996	140,350	0,647	0,000	0,000	0,854
26.01.2025 23	24,00	51,04	44,65	6,39	141,412	140,880	0,532	0,000	0,000	0,899
27.01.2025 23	24,00	50,91	44,57	6,34	144,254	143,718	0,536	0,000	0,000	0,913
28.01.2025 23	24,00	50,83	44,37	6,46	141,642	141,084	0,558	0,000	0,000	0,911
29.01.2025 23	24,00	51,21	44,62	6,59	142,597	141,963	0,633	0,000	0,000	0,936
30.01.2025 23	24,00	50,90	44,54	6,36	144,073	143,400	0,673	0,000	0,000	0,913
31.01.2025 23	24,00	49,16	42,84	6,32	136,653	135,921	0,733	0,000	0,000	0,854
Среднее	24,00	52,01	45,33	6,68	142,613	141,862	0,751	0,000	0,000	0,950
Итого	288,00				1711,360	1702,347	9,013			11,399

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	91743,183	92637,348	651,013
31.01.2025	93454,543	94339,694	662,412

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru