

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Радио, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1801225

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,44	41,61	6,83	115,497	116,424	-0,927	0,000	0,000	0,786	0,808
23.03.2025 23	24,00	40,28	34,91	5,37	72,532	73,121	-0,589	0,000	0,000	0,479	0,486
24.03.2025 23	24,00	46,66	40,37	6,29	112,637	114,532	-1,895	0,000	0,000	0,720	0,748
25.03.2025 23	24,00	30,21	26,15	4,06	25,166	26,596	-1,430	0,000	0,000	0,129	0,151
26.03.2025 23	24,00	26,95	23,47	3,48	26,240	27,355	-1,115	0,000	0,000	0,150	0,160
27.03.2025 23	24,00	38,23	34,32	3,91	94,436	94,644	-0,208	0,000	0,000	0,397	0,398
28.03.2025 23	24,00	41,74	36,82	4,92	94,864	95,101	-0,236	0,000	0,000	0,454	0,454
29.03.2025 23	24,00	36,83	33,90	2,93	103,335	103,579	-0,244	0,000	0,000	0,243	0,240
30.03.2025 23	24,00	30,00	25,78	4,22	28,668	29,760	-1,091	0,000	0,000	0,196	0,213
31.03.2025 23	24,00	39,22	35,58	3,64	129,911	130,698	-0,787	0,000	0,000	0,459	0,460
01.04.2025 23	24,00	33,14	29,30	3,84	93,348	94,191	-0,843	0,000	0,000	0,291	0,295
02.04.2025 23	24,00	29,67	27,03	2,64	39,104	40,377	-1,273	0,000	0,000	0,135	0,149
03.04.2025 23	24,00	34,87	30,92	3,95	56,521	57,100	-0,579	0,000	0,000	0,186	0,189
04.04.2025 23	24,00	35,81	31,93	3,88	67,553	67,293	0,260	0,000	0,000	0,305	0,296
05.04.2025 23	24,00	37,03	32,15	4,88	52,887	52,886	0,001	0,000	0,000	0,251	0,248
06.04.2025 23	24,00	34,56	29,89	4,67	48,035	48,010	0,024	0,000	0,000	0,240	0,235
07.04.2025 23	24,00	31,01	26,91	4,10	40,949	40,969	-0,020	0,000	0,000	0,193	0,189
08.04.2025 23	24,00	38,77	33,18	5,59	49,448	49,524	-0,076	0,000	0,000	0,330	0,326
09.04.2025 23	24,00	46,72	39,63	7,09	92,196	92,388	-0,192	0,000	0,000	0,669	0,670
10.04.2025 23	24,00	49,51	42,78	6,73	132,488	131,960	0,528	0,000	0,000	0,889	0,888
11.04.2025 23	24,00	49,60	43,02	6,58	133,412	132,681	0,730	0,000	0,000	0,876	0,873
12.04.2025 23	24,00	49,59	43,43	6,16	132,445	131,837	0,608	0,000	0,000	0,816	0,813
13.04.2025 23	24,00	49,99	43,99	6,00	135,829	135,323	0,506	0,000	0,000	0,814	0,812
14.04.2025 23	24,00	43,36	38,79	4,57	131,076	130,337	0,739	0,000	0,000	0,611	0,609
15.04.2025 23	24,00	28,28	26,19	2,09	33,411	33,314	0,097	0,000	0,000	0,144	0,147
16.04.2025 23	24,00	17,01	15,58	1,43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,35	14,73	1,62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,05	14,68	1,37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	36,42	32,04	4,39	72,928	73,214	-0,286	0,000	0,000	0,384	0,388
Итого	672,00				2041,988	2050,002	-8,014			10,763	10,856

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	99893,977	100752,538	715,385
20.04.2025	101935,965	102802,539	726,148

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru