

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.02.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.02.2025 23	24,00	54,85	45,55	9,30	238,009	239,861	-1,852	5,119	5,500	2,207	2,231
02.02.2025 23	24,00	55,31	46,14	9,17	241,866	243,159	-1,293	5,139	5,500	2,211	2,229
03.02.2025 23	24,00	51,99	43,94	8,05	237,118	238,225	-1,107	5,102	5,500	1,903	1,918
04.02.2025 23	24,00	53,91	44,97	8,94	237,341	238,591	-1,249	5,120	5,500	2,115	2,133
05.02.2025 23	24,00	54,91	45,68	9,23	240,936	242,174	-1,237	5,132	5,500	2,218	2,236
06.02.2025 23	24,00	55,04	45,31	9,72	236,326	237,572	-1,246	5,106	5,500	2,292	2,310
07.02.2025 23	24,00	55,14	45,23	9,91	239,382	240,637	-1,254	5,009	5,500	2,366	2,386
08.02.2025 23	24,00	54,96	44,76	10,20	235,698	236,769	-1,071	4,958	5,500	2,397	2,416
09.02.2025 23	24,00	56,22	45,30	10,92	236,104	237,333	-1,228	4,950	5,500	2,572	2,593
10.02.2025 23	24,00	60,16	48,12	12,04	237,549	238,769	-1,220	5,010	5,500	2,854	2,876
11.02.2025 23	24,00	60,15	48,16	11,98	235,426	236,641	-1,215	4,981	5,500	2,814	2,836
12.02.2025 23	24,00	60,23	48,43	11,80	238,963	240,154	-1,192	5,023	5,500	2,813	2,834
13.02.2025 23	24,00	59,97	48,35	11,62	235,520	236,758	-1,239	5,005	5,500	2,730	2,752
14.02.2025 23	24,00	60,28	48,75	11,54	236,251	237,495	-1,244	5,062	5,500	2,719	2,740
15.02.2025 23	24,00	59,73	48,43	11,30	238,302	239,399	-1,097	5,116	5,500	2,687	2,706
16.02.2025 23	24,00	58,75	47,62	11,13	235,770	236,965	-1,195	5,115	5,500	2,618	2,638
17.02.2025 23	24,00	59,45	47,82	11,63	238,374	239,547	-1,173	5,123	5,500	2,766	2,786
Среднее	24,00	57,12	46,62	10,50	237,584	238,826	-1,242	5,063	5,500	2,487	2,507
Итого	408,00				4038,936	4060,049	-21,113			42,283	42,618

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.02.2025	58925,839	59045,067	485,598
17.02.2025	62964,774	63105,116	527,881

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru