

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 31.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	56,37	46,68	9,70	253,808	254,126	-0,319	5,193	5,500	2,419
21.01.2025 23	24,00	56,23	46,58	9,65	248,354	248,816	-0,463	5,133	5,500	2,356
22.01.2025 23	24,00	56,21	46,70	9,51	251,972	252,034	-0,061	5,050	5,500	2,355
23.01.2025 23	24,00	54,07	45,25	8,83	247,475	247,706	-0,231	5,020	5,500	2,148
24.01.2025 23	24,00	50,68	42,87	7,81	251,365	251,704	-0,339	5,017	5,500	1,933
25.01.2025 23	24,00	50,46	42,58	7,88	245,481	245,950	-0,469	4,996	5,500	1,905
26.01.2025 23	24,00	51,76	43,51	8,25	244,407	245,666	-1,259	5,016	5,500	1,984
27.01.2025 23	24,00	51,68	43,58	8,10	248,461	249,656	-1,195	5,019	5,500	1,980
28.01.2025 23	24,00	51,60	43,41	8,19	243,746	244,957	-1,211	5,064	5,500	1,966
29.01.2025 23	24,00	52,88	44,20	8,68	244,079	245,048	-0,969	5,141	5,500	2,085
30.01.2025 23	24,00	48,89	42,03	6,86	247,859	248,405	-0,546	5,156	5,500	1,675
31.01.2025 23	24,00	51,79	43,02	8,77	238,546	239,307	-0,761	5,142	5,500	2,060
Среднее	24,00	52,72	44,20	8,52	247,129	247,781	-0,652	5,079	5,500	2,072
Итого	288,00				2965,554	2973,376	-7,822			24,866

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	56694,629	56588,013	460,732
31.01.2025	59660,182	59561,389	485,598

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru