

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 100102

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	50,60	41,87	8,73	216,642	217,282	-0,640	0,464	0,539	1,884	1,897
23.03.2025 23	24,00	50,54	41,94	8,60	217,627	218,387	-0,760	0,384	0,539	1,860	1,877
24.03.2025 23	24,00	47,78	40,14	7,64	215,317	216,089	-0,771	0,424	0,539	1,636	1,651
25.03.2025 23	24,00	46,78	39,59	7,19	223,267	224,017	-0,749	0,335	0,539	1,592	1,611
26.03.2025 23	24,00	42,65	36,53	6,12	194,167	195,575	-1,409	0,329	0,539	1,175	1,197
27.03.2025 23	24,00	43,26	37,32	5,94	221,917	223,446	-1,529	0,490	0,539	1,314	1,328
28.03.2025 23	24,00	43,53	37,91	5,62	236,107	237,364	-1,257	0,436	0,539	1,318	1,333
29.03.2025 23	24,00	38,79	34,60	4,19	223,194	224,553	-1,359	0,423	0,539	0,927	0,940
30.03.2025 23	24,00	39,52	34,90	4,62	191,053	192,438	-1,386	0,394	0,539	0,874	0,889
31.03.2025 23	24,00	39,79	35,37	4,41	244,985	246,205	-1,220	0,438	0,539	1,074	1,087
01.04.2025 23	24,00	38,83	34,53	4,30	238,960	240,090	-1,129	0,432	0,539	1,020	1,033
02.04.2025 23	24,00	36,88	33,13	3,75	230,196	231,221	-1,024	0,357	0,539	0,853	0,868
03.04.2025 23	24,00	40,40	35,71	4,69	236,114	237,030	-0,916	0,371	0,539	1,096	1,112
04.04.2025 23	24,00	44,13	38,36	5,77	243,803	244,580	-0,777	0,395	0,539	1,396	1,411
05.04.2025 23	24,00	44,65	38,65	6,00	242,638	243,549	-0,911	0,367	0,539	1,443	1,461
06.04.2025 23	24,00	44,60	38,61	5,99	241,985	242,788	-0,803	0,364	0,539	1,437	1,454
07.04.2025 23	24,00	41,10	36,21	4,89	241,613	242,323	-0,711	0,356	0,539	1,170	1,185
08.04.2025 23	24,00	48,94	41,50	7,44	241,533	242,202	-0,669	0,377	0,539	1,785	1,802
09.04.2025 23	24,00	50,05	42,12	7,93	238,730	239,405	-0,675	0,453	0,539	1,885	1,899
10.04.2025 23	24,00	50,38	42,22	8,16	236,474	237,028	-0,554	0,496	0,539	1,924	1,934
11.04.2025 23	24,00	50,51	42,35	8,16	236,246	236,926	-0,680	0,496	0,539	1,922	1,933
12.04.2025 23	24,00	50,16	42,12	8,04	90,830	91,070	-0,239	0,491	0,539	0,728	0,733
13.04.2025 23	24,00	19,12	19,59	-0,47	0,000	0,000	0,000	0,023	0,539	0,000	-0,000
14.04.2025 23	24,00	39,13	33,19	5,94	110,167	111,084	-0,918	0,489	0,539	0,650	0,660
15.04.2025 23	24,00	34,49	32,22	2,27	29,994	29,124	0,871	0,342	0,539	0,074	0,066
16.04.2025 23	24,00	18,16	18,64	-0,47	13,500	12,520	0,980	0,082	0,539	-0,008	-0,006
17.04.2025 23	24,00	17,83	17,63	0,20	15,087	14,282	0,805	0,050	0,539	0,001	0,003
18.04.2025 23	24,00	17,73	17,74	-0,01	11,874	11,087	0,788	0,041	0,539	-0,001	-0,000
Среднее	24,00	40,37	35,17	5,20	181,572	182,202	-0,630	0,361	0,539	1,108	1,120
Итого	672,00				5084,022	5101,664	-17,642			31,029	31,359

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	70223,609	70392,311	605,957
20.04.2025	75307,631	75493,975	636,986

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru