

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 31.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 37

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1404222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	56,60	48,39	8,21	283,080	281,482	1,599	6,118	3,334	2,335
21.01.2025 23	24,00	56,53	48,27	8,26	277,677	276,116	1,561	6,118	3,436	2,303
22.01.2025 23	24,00	56,26	48,16	8,10	281,592	279,987	1,605	6,118	3,681	2,289
23.01.2025 23	24,00	55,24	47,42	7,82	276,717	275,143	1,574	6,118	3,304	2,178
24.01.2025 23	24,00	50,87	44,21	6,66	281,648	280,121	1,526	6,118	4,905	1,880
25.01.2025 23	24,00	50,54	43,90	6,64	275,567	274,021	1,546	6,118	4,048	1,838
26.01.2025 23	24,00	51,98	44,94	7,04	275,354	273,807	1,547	6,118	4,079	1,945
27.01.2025 23	24,00	51,86	44,90	6,96	279,494	277,945	1,549	6,118	3,977	1,954
28.01.2025 23	24,00	51,80	44,69	7,11	274,295	272,743	1,552	6,118	3,926	1,958
29.01.2025 23	24,00	52,19	44,94	7,25	275,295	273,736	1,559	6,118	3,365	2,002
30.01.2025 23	24,00	51,93	44,89	7,04	278,070	276,502	1,569	6,118	3,263	1,969
31.01.2025 23	24,00	50,19	43,17	7,02	267,626	266,208	1,418	6,047	3,793	1,874
Среднее	24,00	53,00	45,66	7,34	277,201	275,651	1,550	6,112	3,759	2,044
Итого	288,00				3326,417	3307,812	18,605			24,524

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
20.01.2025	9944,130	982,864
31.01.2025	9962,735	1007,388

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1