

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 37

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1404222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	50,61	43,34	7,27	247,039	245,655	1,385	0,600	0,332	1,806	1,786
23.03.2025 23	24,00	50,81	43,46	7,35	247,881	246,477	1,404	0,600	0,327	1,830	1,812
24.03.2025 23	24,00	48,61	42,14	6,47	247,289	245,900	1,390	0,600	0,431	1,606	1,591
25.03.2025 23	24,00	46,76	40,60	6,15	251,375	250,008	1,366	0,600	0,378	1,555	1,538
26.03.2025 23	24,00	41,44	36,48	5,37	220,710	219,500	1,210	0,600	0,367	1,194	1,179
27.03.2025 23	24,00	43,61	38,71	4,89	256,079	254,740	1,339	0,600	0,271	1,267	1,246
28.03.2025 23	24,00	43,26	38,62	4,66	259,886	258,545	1,342	0,600	0,267	1,227	1,205
29.03.2025 23	24,00	38,35	35,28	3,17	260,143	258,866	1,276	0,600	0,279	0,841	0,821
30.03.2025 23	24,00	38,42	34,91	3,92	216,174	215,091	1,082	0,600	0,279	0,862	0,843
31.03.2025 23	24,00	40,15	36,47	3,67	276,313	275,042	1,271	0,600	0,224	1,032	1,009
01.04.2025 23	24,00	39,29	35,71	3,55	270,910	269,650	1,260	0,600	0,234	0,981	0,957
02.04.2025 23	24,00	36,94	33,86	3,16	262,280	261,074	1,205	0,600	0,303	0,843	0,825
03.04.2025 23	24,00	41,06	37,03	4,03	270,637	269,329	1,308	0,600	0,206	1,111	1,085
04.04.2025 23	24,00	44,33	39,69	4,64	273,017	271,670	1,347	0,600	0,038	1,296	1,261
05.04.2025 23	24,00	44,57	39,50	5,06	275,142	273,811	1,331	0,600	0,088	1,419	1,385
06.04.2025 23	24,00	44,74	39,77	4,97	274,667	273,328	1,339	0,600	0,052	1,394	1,358
07.04.2025 23	24,00	41,32	37,19	4,12	275,265	273,961	1,304	0,600	0,202	1,157	1,129
08.04.2025 23	24,00	48,18	42,33	5,85	273,970	272,584	1,386	0,600	0,186	1,623	1,595
09.04.2025 23	24,00	50,24	43,61	6,64	271,313	269,951	1,362	0,600	0,218	1,818	1,792
10.04.2025 23	24,00	50,48	43,66	6,81	268,486	267,110	1,376	0,600	0,145	1,851	1,819
11.04.2025 23	24,00	50,61	43,78	6,83	267,674	266,321	1,353	0,600	0,013	1,857	1,819
12.04.2025 23	24,00	50,57	43,93	6,63	279,893	278,500	1,393	0,600	0,184	1,878	1,846
13.04.2025 23	24,00	50,86	44,54	6,32	296,140	294,714	1,426	0,600	0,191	1,892	1,863
14.04.2025 23	24,00	43,82	39,30	4,58	286,438	285,079	1,359	0,600	0,366	1,322	1,306
15.04.2025 23	24,00	29,75	30,82	5,90	68,682	68,329	0,353	0,600	0,521	0,407	0,403
16.04.2025 23	24,00	18,50	18,76	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,03	17,52	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,01	17,62	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	41,55	37,09	4,71	228,479	227,330	1,149	0,600	0,277	1,217	1,195
Итого	672,00				6397,402	6365,234	32,168			34,067	33,472

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	8843,189	1110,569
20.04.2025	8875,356	1144,637

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru