

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 31.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97508

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	54,28	40,42	13,86	76,200	74,650	1,550	5,029	5,006	1,040
21.01.2025 23	24,00	54,14	40,24	13,90	74,680	73,190	1,490	4,975	4,954	1,022
22.01.2025 23	24,00	54,15	40,39	13,76	75,650	74,140	1,510	4,889	4,867	1,024
23.01.2025 23	24,00	52,12	39,33	12,79	74,360	72,900	1,460	4,864	4,843	0,937
24.01.2025 23	24,00	48,79	37,45	11,34	75,490	74,060	1,430	4,865	4,841	0,845
25.01.2025 23	24,00	48,63	37,28	11,35	73,830	72,390	1,440	4,847	4,825	0,827
26.01.2025 23	24,00	49,84	37,95	11,90	73,750	72,340	1,410	4,866	4,845	0,865
27.01.2025 23	24,00	49,79	37,99	11,80	74,900	73,460	1,440	4,867	4,844	0,872
28.01.2025 23	24,00	49,70	37,77	11,93	73,520	72,090	1,430	4,916	4,894	0,865
29.01.2025 23	24,00	50,91	38,32	12,59	73,590	72,140	1,450	4,991	4,970	0,914
30.01.2025 23	23,69	47,24	36,90	10,34	73,660	72,220	1,440	5,009	4,983	0,751
31.01.2025 23	24,00	49,79	37,35	12,44	72,590	70,910	1,680	4,992	4,972	0,890
Среднее	23,97	50,78	38,45	12,33	74,352	72,874	1,477	4,926	4,904	0,904
Итого	287,69				892,220	874,490	17,730			10,851

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	40202,549	38740,449	465,506
31.01.2025	41094,769	39614,939	476,358

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru