

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,64	36,42	12,21	66,442	65,595	0,847	0,451	0,450	0,810	0,801
23.03.2025 23	24,00	48,64	36,59	12,05	66,765	65,907	0,859	0,371	0,370	0,803	0,794
24.03.2025 23	24,00	46,10	35,36	10,74	66,058	65,190	0,867	0,413	0,412	0,708	0,700
25.03.2025 23	24,00	45,14	35,03	10,10	68,489	67,591	0,898	0,322	0,321	0,690	0,683
26.03.2025 23	24,00	41,15	32,54	8,62	59,848	58,936	0,912	0,316	0,315	0,515	0,508
27.03.2025 23	24,00	41,83	33,45	8,39	68,300	67,381	0,920	0,478	0,476	0,572	0,565
28.03.2025 23	24,00	42,15	34,23	7,92	72,395	71,388	1,006	0,422	0,420	0,573	0,566
29.03.2025 23	24,00	37,62	31,60	6,02	68,713	67,723	0,991	0,411	0,409	0,413	0,408
30.03.2025 23	24,00	38,21	31,71	6,50	58,840	57,917	0,923	0,382	0,381	0,383	0,377
31.03.2025 23	24,00	38,44	32,32	6,12	75,166	74,125	1,041	0,427	0,424	0,460	0,454
01.04.2025 23	24,00	37,60	31,63	5,97	73,371	72,330	1,041	0,418	0,416	0,437	0,432
02.04.2025 23	24,00	35,68	30,42	5,26	70,713	69,605	1,107	0,344	0,342	0,372	0,366
03.04.2025 23	24,00	39,07	32,50	6,57	72,415	71,336	1,079	0,358	0,355	0,475	0,468
04.04.2025 23	24,00	42,66	34,72	7,94	74,647	73,605	1,042	0,378	0,376	0,592	0,585
05.04.2025 23	24,00	43,15	34,97	8,17	74,315	73,270	1,045	0,353	0,351	0,606	0,599
06.04.2025 23	24,00	43,12	34,90	8,22	74,088	73,043	1,044	0,350	0,348	0,608	0,601
07.04.2025 23	24,00	39,79	33,00	6,79	73,995	72,927	1,069	0,344	0,341	0,502	0,495
08.04.2025 23	24,00	47,13	36,92	10,21	73,892	72,872	1,020	0,363	0,361	0,753	0,744
09.04.2025 23	24,00	48,19	37,22	10,96	73,042	72,073	0,969	0,437	0,435	0,799	0,790
10.04.2025 23	24,00	48,54	37,26	11,28	72,320	71,378	0,942	0,482	0,480	0,814	0,805
11.04.2025 23	24,00	48,66	37,33	11,33	72,306	71,396	0,910	0,482	0,480	0,817	0,809
12.04.2025 23	24,00	48,73	38,39	10,34	82,845	81,566	1,278	0,483	0,478	0,855	0,843
13.04.2025 23	24,00	49,00	39,24	9,76	89,380	87,854	1,526	0,488	0,483	0,870	0,857
14.04.2025 23	24,00	42,39	34,75	7,64	80,771	79,319	1,452	0,481	0,477	0,616	0,606
15.04.2025 23	24,00	34,69	29,77	4,92	9,440	9,269	0,171	0,347	0,348	0,046	0,046
16.04.2025 23	24,00	18,58	17,58	1,00	2,067	1,918	0,149	0,093	0,099	0,002	0,002
17.04.2025 23	24,00	15,76	15,83	-0,07	0,000	0,010	-0,010	0,041	0,047	0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	15,48	15,13	0,36	0,000	0,000	0,000	0,034	0,038	0,000	0,000
Среднее	24,00	40,22	32,53	7,69	62,165	61,269	0,896	0,367	0,365	0,539	0,532
Итого	672,00				1740,622	1715,524	25,097			15,090	14,902

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	44065,490	42740,611	527,904
20.04.2025	45806,111	44456,135	542,993

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru