

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	52,78	38,10	14,68	65,220	63,780	1,440	4,790	4,784	0,943
21.12.2024 23	24,00	53,31	39,24	14,06	71,070	69,400	1,670	4,878	4,862	0,984
22.12.2024 23	23,14	48,16	36,51	11,65	65,620	64,120	1,500	4,831	4,813	0,753
23.12.2024 23	24,00	46,67	35,26	11,41	65,700	64,250	1,450	4,810	4,797	0,741
24.12.2024 23	24,00	48,42	36,22	12,21	65,460	63,970	1,490	4,801	4,790	0,789
25.12.2024 23	24,00	48,25	35,93	12,32	64,010	62,540	1,470	4,783	4,774	0,778
26.12.2024 23	23,71	49,80	36,55	13,25	64,310	62,800	1,510	4,799	4,791	0,840
27.12.2024 23	24,00	46,89	34,17	12,72	64,340	62,850	1,490	4,852	4,844	0,808
28.12.2024 23	24,00	50,28	36,53	13,75	64,500	62,960	1,540	4,794	4,788	0,875
29.12.2024 23	24,00	54,23	37,16	17,07	64,150	62,740	1,410	4,822	4,820	1,078
30.12.2024 23	24,00	56,31	39,19	17,13	64,290	62,850	1,440	4,770	4,768	1,083
31.12.2024 23	24,00	51,10	36,51	14,58	64,190	62,870	1,320	4,883	4,829	0,922
01.01.2025 23	24,00	52,05	37,39	14,65	63,960	62,620	1,340	4,750	4,744	0,923
02.01.2025 23	24,00	48,46	35,49	12,97	63,540	62,270	1,270	4,744	4,737	0,813
03.01.2025 23	24,00	50,41	36,55	13,86	62,280	61,020	1,260	4,710	4,706	0,851
04.01.2025 23	24,00	52,80	37,98	14,82	62,810	61,490	1,320	4,692	4,689	0,916
05.01.2025 23	24,00	56,51	39,37	17,14	61,870	60,510	1,360	4,672	4,673	1,043
06.01.2025 23	24,00	55,31	38,69	16,62	60,950	59,650	1,300	4,624	4,625	0,997
07.01.2025 23	24,00	48,96	35,87	13,09	61,680	60,410	1,270	4,560	4,556	0,797
08.01.2025 23	24,00	48,14	35,40	12,73	62,130	60,820	1,310	4,472	4,467	0,781
09.01.2025 23	24,00	48,31	35,35	12,95	61,070	59,750	1,320	4,618	4,615	0,781
10.01.2025 23	24,00	48,20	35,30	12,90	61,020	59,680	1,340	4,573	4,569	0,777
11.01.2025 23	24,00	48,34	35,55	12,79	61,800	60,430	1,370	4,569	4,564	0,780
12.01.2025 23	24,00	48,68	37,28	11,40	75,190	73,220	1,970	4,762	4,734	0,846
13.01.2025 23	24,00	51,58	38,80	12,78	75,180	73,480	1,700	4,660	4,638	0,947
14.01.2025 23	24,00	54,64	41,23	13,41	83,500	81,770	1,730	4,387	4,350	1,102
15.01.2025 23	24,00	55,19	41,40	13,79	82,040	80,330	1,710	5,035	4,999	1,113
16.01.2025 23	24,00	57,53	41,72	15,81	76,600	75,040	1,560	5,042	5,021	1,190
17.01.2025 23	24,00	55,46	40,98	14,48	77,800	76,210	1,590	5,002	4,976	1,108
18.01.2025 23	24,00	54,48	40,48	14,01	76,250	74,690	1,560	5,030	5,006	1,051
19.01.2025 23	24,00	54,11	40,23	13,88	75,010	73,500	1,510	5,010	4,989	1,025
Среднее	23,96	51,46	37,63	13,84	67,340	65,872	1,468	4,765	4,752	0,917
Итого	742,85				2087,540	2042,020	45,520			28,432

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	38115,009	36698,429	437,074
19.01.2025	40202,549	38740,449	465,506

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru