

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 31.01.2025

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20  
Номер прибора: 100105

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |         |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | V1, м³   | V2, м³   | Vтс, м³ | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                        |
| 20.01.2025 23 | 24,00                      | 56,28  | 47,63  | 8,65   | 318,924  | 318,270  | 0,654   | -0,051       | -0,043       | 2,712                  |
| 21.01.2025 23 | 24,00                      | 56,16  | 47,70  | 8,47   | 322,086  | 321,291  | 0,795   | -0,052       | -0,037       | 2,682                  |
| 22.01.2025 23 | 24,00                      | 56,07  | 47,68  | 8,39   | 326,434  | 325,473  | 0,961   | -0,052       | -0,037       | 2,694                  |
| 23.01.2025 23 | 24,00                      | 54,24  | 46,38  | 7,86   | 320,702  | 319,616  | 1,086   | -0,052       | -0,038       | 2,482                  |
| 24.01.2025 23 | 24,00                      | 50,57  | 43,70  | 6,87   | 325,619  | 324,880  | 0,739   | -0,051       | -0,047       | 2,206                  |
| 25.01.2025 23 | 24,00                      | 50,29  | 43,36  | 6,93   | 318,501  | 318,081  | 0,420   | -0,051       | -0,051       | 2,175                  |
| 26.01.2025 23 | 23,93                      | 51,62  | 44,31  | 7,31   | 267,219  | 266,562  | 0,656   | -0,051       | -0,054       | 1,926                  |
| 27.01.2025 23 | 24,00                      | 51,66  | 44,42  | 7,24   | 265,190  | 264,549  | 0,641   | -0,052       | -0,048       | 1,892                  |
| 28.01.2025 23 | 23,63                      | 51,46  | 44,13  | 7,33   | 307,859  | 306,991  | 0,868   | -0,052       | -0,049       | 2,225                  |
| 29.01.2025 23 | 24,00                      | 53,32  | 45,40  | 7,92   | 317,531  | 316,869  | 0,662   | -0,052       | -0,048       | 2,476                  |
| 30.01.2025 23 | 24,00                      | 47,92  | 41,59  | 6,33   | 320,189  | 319,464  | 0,725   | -0,051       | -0,062       | 2,003                  |
| 31.01.2025 23 | 24,00                      | 52,15  | 44,54  | 7,61   | 303,097  | 302,135  | 0,962   | -0,052       | -0,051       | 2,275                  |
| Среднее       | 23,96                      | 52,64  | 45,07  | 7,58   | 309,446  | 308,682  | 0,764   | -0,052       | -0,047       | 2,312                  |
| Итого         | 287,56                     |        |        |        | 3713,351 | 3704,181 | 9,169   |              |              | 27,747                 |

Показания счетчиков:

| Дата и время | V1, м³    | V2, м³    | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 20.01.2025   | 62168,822 | 61747,909 | 490,942 |
| 31.01.2025   | 65882,173 | 65452,090 | 518,689 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru