

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.02.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.02.2025 23	24,00	55,14	46,77	8,37	309,228	309,657	-0,429	-0,052	-0,044	2,584	2,591
02.02.2025 23	24,00	55,20	47,10	8,11	313,130	313,808	-0,677	-0,053	-0,044	2,534	2,544
03.02.2025 23	24,00	51,42	44,36	7,06	307,606	307,784	-0,178	-0,052	-0,051	2,169	2,174
04.02.2025 23	24,00	54,21	46,09	8,12	307,463	307,664	-0,201	-0,053	-0,049	2,493	2,499
05.02.2025 23	24,00	54,84	46,47	8,36	311,765	312,066	-0,302	-0,052	-0,056	2,603	2,610
06.02.2025 23	24,00	54,97	46,21	8,76	306,187	306,203	-0,016	-0,050	-0,064	2,676	2,681
07.02.2025 23	24,00	54,98	46,07	8,91	310,106	310,437	-0,331	-0,050	-0,073	2,759	2,766
08.02.2025 23	24,00	54,85	45,67	9,17	304,930	305,140	-0,210	-0,050	-0,078	2,792	2,799
09.02.2025 23	24,00	56,65	46,75	9,90	305,155	305,644	-0,488	-0,049	-0,075	3,015	3,025
10.02.2025 23	24,00	60,18	49,58	10,60	309,131	309,512	-0,381	-0,051	-0,056	3,272	3,281
11.02.2025 23	24,00	60,03	49,46	10,57	305,158	305,604	-0,445	-0,051	-0,061	3,222	3,231
12.02.2025 23	24,00	60,17	49,73	10,44	309,179	309,912	-0,734	-0,051	-0,059	3,223	3,235
13.02.2025 23	24,00	59,83	49,61	10,22	305,688	306,478	-0,791	-0,051	-0,054	3,120	3,132
14.02.2025 23	23,33	60,22	50,04	10,18	293,481	294,119	-0,638	-0,053	-0,043	2,984	2,994
15.02.2025 23	24,00	59,07	49,58	9,49	308,878	309,434	-0,556	-0,053	-0,042	2,928	2,937
16.02.2025 23	24,00	59,30	49,18	10,12	305,454	306,882	-1,428	-0,052	-0,056	3,087	3,105
17.02.2025 23	24,00	59,38	49,13	10,26	308,496	309,434	-0,938	-0,051	-0,065	3,160	3,174
Среднее	23,96	57,09	47,75	9,33	307,120	307,634	-0,514	-0,051	-0,057	2,860	2,869
Итого	407,33				5221,035	5229,778	-8,743			48,620	48,778

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.02.2025	65049,975	64854,442	518,689
17.02.2025	70271,010	70084,219	567,309

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru