

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	50,47	42,96	7,51	285,419	284,715	0,705	-0,005	-0,007	2,139	2,138
23.03.2025 23	24,00	50,42	42,91	7,51	283,850	283,876	-0,026	-0,005	-0,007	2,129	2,133
24.03.2025 23	24,00	47,09	40,61	6,48	281,057	280,418	0,638	-0,005	-0,008	1,817	1,816
25.03.2025 23	24,00	46,74	40,53	6,21	290,553	290,105	0,448	-0,005	-0,007	1,802	1,802
26.03.2025 23	24,00	42,32	37,11	5,21	254,673	254,252	0,421	-0,005	-0,008	1,327	1,325
27.03.2025 23	24,00	43,16	38,00	5,16	289,206	288,978	0,228	-0,005	-0,008	1,489	1,491
28.03.2025 23	24,00	42,96	38,50	4,46	309,544	309,449	0,095	-0,005	-0,007	1,379	1,380
29.03.2025 23	24,00	38,90	35,04	3,86	286,853	286,581	0,273	-0,005	-0,008	1,104	1,105
30.03.2025 23	24,00	39,55	35,56	3,99	253,580	253,365	0,215	-0,005	-0,007	1,011	1,012
31.03.2025 23	24,00	39,53	35,72	3,81	316,089	315,669	0,419	-0,005	-0,008	1,204	1,202
01.04.2025 23	24,00	38,70	35,01	3,69	312,885	312,624	0,261	-0,005	-0,008	1,153	1,154
02.04.2025 23	24,00	36,68	33,45	3,24	299,075	298,398	0,677	-0,005	-0,008	0,966	0,966
03.04.2025 23	24,00	39,95	35,97	3,98	306,752	306,129	0,624	-0,005	-0,008	1,219	1,219
04.04.2025 23	24,00	43,92	39,00	4,92	315,829	315,417	0,412	-0,005	-0,007	1,552	1,553
05.04.2025 23	24,00	44,50	39,42	5,07	315,816	315,721	0,095	-0,005	-0,007	1,600	1,602
06.04.2025 23	24,00	44,46	39,39	5,07	314,359	314,355	0,004	-0,005	-0,007	1,592	1,595
07.04.2025 23	24,00	40,92	36,73	4,19	314,023	313,682	0,342	-0,005	-0,008	1,312	1,314
08.04.2025 23	24,00	49,52	42,89	6,63	312,909	312,871	0,038	-0,005	-0,007	2,071	2,074
09.04.2025 23	24,00	49,94	43,07	6,86	309,774	309,794	-0,021	-0,005	-0,006	2,122	2,126
10.04.2025 23	24,00	50,31	43,28	7,03	308,140	308,090	0,050	-0,005	-0,006	2,162	2,165
11.04.2025 23	24,00	50,37	43,35	7,02	307,250	307,123	0,126	-0,005	-0,006	2,153	2,156
12.04.2025 23	24,00	50,37	43,93	6,44	343,817	343,813	0,004	-0,005	-0,006	2,209	2,214
13.04.2025 23	24,00	50,22	44,08	6,15	354,403	354,964	-0,561	-0,005	-0,007	2,175	2,182
14.04.2025 23	24,00	43,04	38,26	4,78	306,097	306,001	0,096	-0,005	-0,008	1,460	1,461
15.04.2025 23	24,00	21,40	22,43	-1,03	13,918	13,353	0,565	-0,005	-0,012	-0,014	-0,014
16.04.2025 23	24,00	18,05	18,38	-0,33	9,622	9,194	0,428	-0,005	-0,013	-0,003	-0,003
17.04.2025 23	24,00	16,58	17,04	-0,46	2,725	1,446	1,279	-0,005	-0,013	-0,001	-0,001
18.04.2025 23	24,00	16,56	17,15	-0,59	3,431	2,547	0,884	-0,004	-0,013	-0,002	-0,002
Среднее	24,00	40,95	36,42	4,53	260,773	260,462	0,311	-0,005	-0,008	1,397	1,399
Итого	672,00				7301,649	7292,929	8,720			39,125	39,167

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	79724,754	79542,669	655,471
20.04.2025	87026,403	86835,598	694,596

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru