

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 1

Номер прибора: 1800996

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	53,40	40,20	13,20	103,096	104,589	-1,493	6,118	5,608	1,362
21.12.2024 23	23,98	54,16	41,09	13,07	104,050	105,347	-1,297	6,118	5,608	1,358
22.12.2024 23	24,00	47,61	37,45	10,16	105,454	106,486	-1,032	6,118	5,608	1,072
23.12.2024 23	24,00	50,76	39,23	11,53	104,317	105,324	-1,007	6,118	5,608	1,202
24.12.2024 23	24,00	51,10	39,45	11,65	103,807	105,315	-1,508	6,118	5,608	1,208
25.12.2024 23	24,00	50,56	39,05	11,51	101,263	103,445	-2,182	6,118	5,608	1,166
26.12.2024 23	20,47	49,47	38,26	11,21	87,177	88,579	-1,402	6,118	5,608	0,981
27.12.2024 23	24,00	50,34	38,59	11,75	103,646	104,853	-1,206	6,118	5,608	1,216
28.12.2024 23	24,00	50,33	38,49	11,84	105,129	106,346	-1,218	6,118	5,608	1,243
29.12.2024 23	24,00	50,70	38,79	11,91	105,804	107,030	-1,226	6,118	5,608	1,259
30.12.2024 23	24,00	48,19	37,45	10,74	106,021	107,380	-1,360	6,118	5,608	1,138
31.12.2024 23	24,00	46,53	36,39	10,14	105,802	107,223	-1,421	6,118	5,608	1,073
01.01.2025 23	24,00	45,05	35,82	9,23	104,972	106,051	-1,079	6,118	5,608	0,970
02.01.2025 23	24,00	44,96	35,36	9,60	102,104	103,382	-1,278	6,118	5,608	0,985
03.01.2025 23	24,00	45,79	36,12	9,67	105,739	107,135	-1,396	6,118	5,608	1,022
04.01.2025 23	24,00	46,31	36,47	9,84	105,515	106,921	-1,407	6,118	5,608	1,037
05.01.2025 23	24,00	48,28	36,70	11,58	100,754	102,234	-1,481	6,118	5,608	1,169
06.01.2025 23	24,00	53,14	39,86	13,28	102,227	103,710	-1,483	6,118	5,608	1,355
07.01.2025 23	24,00	45,83	35,86	9,97	102,269	103,763	-1,495	6,118	5,608	1,021
08.01.2025 23	24,00	45,13	35,65	9,48	105,273	106,656	-1,382	6,118	5,608	0,998
09.01.2025 23	24,00	44,86	35,18	9,68	104,481	105,873	-1,392	6,118	5,608	1,011
10.01.2025 23	24,00	50,47	38,60	11,87	104,023	105,345	-1,322	6,118	5,608	1,236
11.01.2025 23	24,00	46,32	35,88	10,44	98,290	99,490	-1,200	6,118	5,608	1,024
12.01.2025 23	24,00	55,73	41,39	14,34	103,668	104,737	-1,069	6,118	5,608	1,488
13.01.2025 23	24,00	52,02	39,60	12,42	103,156	104,114	-0,958	6,118	5,608	1,282
14.01.2025 23	24,00	59,43	43,50	15,93	101,511	102,569	-1,058	6,118	5,608	1,618
15.01.2025 23	24,00	53,40	40,14	13,26	100,335	101,118	-0,782	6,118	5,608	1,330
16.01.2025 23	23,67	54,12	40,30	13,82	101,883	102,700	-0,818	6,118	5,608	1,406
17.01.2025 23	24,00	55,11	41,21	13,90	104,098	104,846	-0,748	6,118	5,608	1,447
18.01.2025 23	24,00	53,27	40,40	12,87	103,698	104,482	-0,784	6,118	5,608	1,335
19.01.2025 23	24,00	50,87	38,89	11,98	104,011	104,642	-0,631	6,118	5,608	1,247
Среднее	23,87	50,10	38,43	11,67	103,018	104,248	-1,230	6,118	5,608	1,202
Итого	740,12				3193,572	3231,687	-38,115			37,259

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	72076,220	35840,920	651,633
19.01.2025	75269,792	39072,606	688,892

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1