

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: ТСЖ "Радуга"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 3

Номер прибора: 1902298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.02.2025 23	16,98	54,19	40,41	13,78	116,872	117,481	-0,610	6,118	5,608	1,608
26.02.2025 23	16,03	55,86	41,20	14,66	116,973	117,643	-0,670	6,118	5,608	1,712
27.02.2025 23	15,28	52,84	39,32	13,52	115,268	115,246	0,022	6,118	5,608	1,557
28.02.2025 23	12,30	53,89	38,72	15,17	101,697	100,477	1,220	6,118	5,608	1,533
01.03.2025 23	11,02	55,08	39,19	15,89	97,203	95,598	1,606	6,118	5,608	1,543
02.03.2025 23	11,13	55,39	39,40	15,99	97,187	95,590	1,597	6,118	5,608	1,552
03.03.2025 23	11,18	54,26	39,25	15,01	97,144	95,496	1,648	6,118	5,608	1,457
04.03.2025 23	11,58	51,05	37,82	13,23	100,153	98,526	1,627	6,118	5,608	1,325
05.03.2025 23	12,13	54,54	39,96	14,58	101,960	100,233	1,727	6,118	5,608	1,486
06.03.2025 23	11,28	53,18	39,20	13,98	97,586	95,993	1,593	6,118	5,608	1,364
07.03.2025 23	10,22	52,21	38,73	13,48	95,362	93,827	1,535	6,118	5,608	1,283
08.03.2025 23	9,25	49,34	37,26	12,08	93,209	91,889	1,320	6,118	5,608	1,130
09.03.2025 23	10,80	55,66	40,86	14,80	95,099	93,649	1,450	6,118	5,608	1,407
10.03.2025 23	12,25	50,11	37,97	12,14	97,710	96,505	1,205	6,118	5,608	1,135
11.03.2025 23	11,33	49,40	38,03	11,37	96,368	95,823	0,545	6,118	5,608	1,077
12.03.2025 23	8,82	46,31	35,63	10,68	86,507	85,184	1,323	6,118	5,608	0,910
13.03.2025 23	9,62	49,76	37,12	12,64	86,191	85,212	0,978	6,118	5,608	0,993
14.03.2025 23	15,50	48,23	37,90	10,33	107,815	107,131	0,684	6,118	5,608	0,995
15.03.2025 23	10,53	46,54	35,00	11,54	77,878	77,773	0,105	6,118	5,608	0,733
16.03.2025 23	8,47	40,73	31,61	9,12	75,250	74,734	0,516	6,118	5,608	0,508
17.03.2025 23	7,58	36,19	30,58	5,61	81,534	80,793	0,741	6,118	5,608	0,435
18.03.2025 23	8,18	51,00	37,52	13,48	80,527	79,849	0,678	6,118	5,608	0,989
19.03.2025 23	10,62	55,64	40,62	15,02	90,773	90,466	0,306	6,118	5,608	1,313
20.03.2025 23	15,62	53,69	41,08	12,61	112,071	111,681	0,391	6,118	5,608	1,361
21.03.2025 23	15,92	53,57	41,12	12,45	113,353	113,263	0,090	6,118	5,608	1,371
22.03.2025 23	17,10	55,24	42,77	12,47	120,359	120,245	0,114	6,118	5,608	1,500
23.03.2025 23	13,72	51,29	39,77	11,52	106,959	106,687	0,272	6,118	5,608	1,223
24.03.2025 23	10,50	49,10	37,16	11,94	91,531	90,783	0,747	6,118	5,608	1,078
Среднее	11,96	51,22	38,40	12,82	98,234	97,421	0,813	6,118	5,608	1,235
Итого	334,95				2750,540	2727,777	22,763			34,575

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
25.02.2025	104348,983	101132,865	887,120
24.03.2025	107099,522	103860,641	921,695

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru