

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Радуга"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 3

Номер прибора: 1902298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	11,65	52,19	39,60	12,59	99,218	98,163	1,055	6,118	5,608	1,241
26.03.2025 23	10,48	47,84	37,32	10,52	93,574	92,484	1,090	6,118	5,608	0,983
27.03.2025 23	3,68	44,65	32,19	12,46	49,699	49,527	0,171	6,118	5,608	0,590
28.03.2025 23	1,33	37,59	27,50	10,09	32,381	32,787	-0,406	6,118	5,608	0,326
29.03.2025 23	0,73	28,30	23,76	4,54	20,015	20,143	-0,129	6,118	5,608	0,100
30.03.2025 23	0,00	21,96	19,29	2,67	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
31.03.2025 23	2,52	21,83	20,49	1,34	26,263	26,108	0,155	6,118	5,608	0,138
01.04.2025 23	4,20	30,96	24,86	6,10	33,442	33,324	0,119	6,118	5,608	0,224
02.04.2025 23	0,00	18,16	18,04	0,12	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
03.04.2025 23	0,00	17,71	17,67	0,04	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
04.04.2025 23	0,00	17,33	17,30	0,03	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
05.04.2025 23	0,00	16,84	16,82	0,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.04.2025 23	0,00	16,35	16,36	-0,01	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.04.2025 23	0,00	16,36	16,35	0,01	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.04.2025 23	0,00	16,18	16,14	0,04	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
09.04.2025 23	0,00	15,00	15,02	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
10.04.2025 23	0,00	14,25	14,32	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
11.04.2025 23	0,00	13,72	13,78	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
12.04.2025 23	0,00	13,28	13,30	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
13.04.2025 23	0,00	12,77	12,82	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
14.04.2025 23	0,00	12,87	12,93	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
15.04.2025 23	0,00	13,25	13,29	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
16.04.2025 23	0,00	13,62	13,60	0,02	0,000	0,000	-0,000	6,118	5,608	0,000
17.04.2025 23	0,00	13,84	13,81	0,03	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
18.04.2025 23	0,00	14,05	13,99	0,06	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
19.04.2025 23	0,00	14,30	14,20	0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
20.04.2025 23	0,00	14,55	14,46	0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
Среднее	1,28	21,10	18,86	2,24	13,133	13,057	0,076	6,118	5,608	0,133
Итого	34,60				354,592	352,537	2,055			3,602

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
25.03.2025	107099,522	103860,641	921,695
20.04.2025	107454,115	104213,178	925,298

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru