

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.02.2025 23	24,00	54,22	40,85	13,37	115,193	114,881	0,312	6,016	5,517	1,538
27.02.2025 23	24,00	51,48	39,22	12,26	115,343	114,854	0,489	6,016	5,517	1,412
28.02.2025 23	24,00	52,28	39,87	12,41	116,681	116,314	0,367	6,016	5,517	1,446
01.03.2025 23	24,00	53,84	41,07	12,77	117,286	116,756	0,530	6,016	5,517	1,496
02.03.2025 23	24,00	53,88	41,19	12,69	117,184	116,750	0,433	6,016	5,517	1,485
03.03.2025 23	24,00	53,27	41,12	12,15	117,022	116,555	0,467	6,016	5,517	1,421
04.03.2025 23	24,00	50,03	39,41	10,62	119,964	119,410	0,553	6,016	5,517	1,273
05.03.2025 23	24,00	53,12	41,59	11,53	121,467	120,995	0,472	6,016	5,517	1,400
06.03.2025 23	24,00	51,95	40,86	11,09	117,587	117,062	0,525	6,016	5,517	1,304
07.03.2025 23	24,00	51,12	40,29	10,83	114,967	114,509	0,458	6,016	5,517	1,244
08.03.2025 23	24,00	48,50	38,84	9,66	112,426	111,988	0,439	6,016	5,517	1,091
09.03.2025 23	24,00	54,56	42,63	11,93	114,870	114,300	0,570	6,016	5,517	1,370
10.03.2025 23	24,00	49,09	39,49	9,60	115,164	114,640	0,524	6,016	5,517	1,103
11.03.2025 23	24,00	48,61	39,46	9,15	114,606	114,050	0,556	6,016	5,517	1,046
12.03.2025 23	24,00	45,69	37,62	8,07	114,434	113,921	0,513	6,016	5,517	0,929
13.03.2025 23	24,00	48,80	39,77	9,03	116,073	115,521	0,552	6,016	5,517	1,048
14.03.2025 23	24,00	47,56	39,36	8,20	119,807	119,216	0,591	6,016	5,517	0,978
15.03.2025 23	24,00	45,76	38,45	7,31	123,765	122,932	0,834	6,016	5,517	0,893
16.03.2025 23	24,00	40,56	35,50	5,06	129,073	128,226	0,847	6,016	5,517	0,656
17.03.2025 23	24,00	35,70	32,43	3,27	142,229	141,097	1,132	6,016	5,517	0,467
18.03.2025 23	24,00	49,63	41,52	8,11	142,621	141,628	0,994	6,016	5,517	1,152
19.03.2025 23	24,00	54,39	43,83	10,56	131,358	130,399	0,959	6,016	5,517	1,385
20.03.2025 23	24,00	52,45	42,21	10,24	128,615	127,807	0,808	6,016	5,517	1,315
21.03.2025 23	24,00	52,30	42,07	10,23	128,332	127,419	0,913	6,016	5,517	1,311
22.03.2025 23	24,00	53,91	42,92	10,99	127,045	126,382	0,663	6,016	5,517	1,393
23.03.2025 23	24,00	50,50	41,12	9,38	128,440	127,765	0,675	6,016	5,517	1,203
24.03.2025 23	24,00	48,06	39,52	8,54	130,460	129,730	0,730	6,016	5,517	1,111
Среднее	24,00	50,05	40,08	9,96	121,926	121,300	0,626	6,016	5,517	1,203
Итого	648,00				3292,011	3275,106	16,906			32,470

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
26.02.2025	131122,232	654943,665	876,181
24.03.2025	134414,244	658218,770	908,651

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru