

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	51,14	41,55	9,59	129,290	128,635	0,655	0,590	0,541	1,237
26.03.2025 23	24,00	47,32	39,58	7,74	129,509	128,633	0,876	0,590	0,541	1,001
27.03.2025 23	24,00	44,20	37,73	6,47	133,749	132,797	0,952	0,590	0,541	0,861
28.03.2025 23	24,00	37,14	33,04	4,10	135,502	134,404	1,099	0,590	0,541	0,557
29.03.2025 23	24,00	28,12	26,79	1,33	94,299	93,652	0,647	0,590	0,541	0,168
30.03.2025 23	24,00	18,03	18,93	-0,90	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
31.03.2025 23	24,00	19,02	18,18	0,84	24,187	23,821	0,366	0,590	0,541	0,106
01.04.2025 23	24,00	29,61	27,75	1,86	46,857	46,556	0,301	0,590	0,541	0,272
02.04.2025 23	24,00	15,26	18,71	-3,45	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
03.04.2025 23	24,00	13,93	17,14	-3,21	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
04.04.2025 23	24,00	13,68	16,41	-2,73	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
05.04.2025 23	24,00	11,68	14,49	-2,81	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
06.04.2025 23	24,00	11,98	12,87	-0,89	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
07.04.2025 23	24,00	15,45	15,91	-0,46	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
08.04.2025 23	24,00	9,82	10,66	-0,84	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
09.04.2025 23	24,00	14,16	14,32	-0,16	34,072	33,994	0,078	0,590	0,541	0,315
10.04.2025 23	24,00	41,56	34,90	6,66	150,946	150,228	0,718	0,590	0,541	1,004
11.04.2025 23	24,00	40,55	34,48	6,07	148,723	148,161	0,562	0,590	0,541	0,903
12.04.2025 23	24,00	43,37	36,30	7,07	148,162	147,572	0,590	0,590	0,541	1,048
13.04.2025 23	24,00	42,69	35,89	6,80	145,415	144,500	0,915	0,590	0,541	0,987
14.04.2025 23	24,00	38,25	33,68	4,57	152,526	151,284	1,243	0,590	0,541	0,698
15.04.2025 23	24,00	24,90	23,45	1,45	80,766	80,123	0,644	0,590	0,541	0,187
16.04.2025 23	24,00	12,83	12,86	-0,03	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
17.04.2025 23	24,00	13,44	13,53	-0,09	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
18.04.2025 23	24,00	14,61	14,68	-0,07	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000
Среднее	24,00	26,11	24,15	1,96	62,160	61,774	0,386	0,590	0,541	0,374
Итого	600,00				1554,006	1544,361	9,645			9,344

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
25.03.2025	134414,244	658218,770	908,651
20.04.2025	135968,249	659763,131	917,995

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru