

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	52,11	40,63	11,48	115,895	115,385	0,510	6,016	5,517	1,330
21.12.2024 23	24,00	53,71	41,89	11,82	115,516	114,932	0,584	6,016	5,517	1,365
22.12.2024 23	24,00	47,20	38,02	9,18	115,961	115,302	0,659	6,016	5,517	1,062
23.12.2024 23	24,00	50,02	39,79	10,23	114,927	114,333	0,594	6,016	5,517	1,173
24.12.2024 23	24,00	50,24	39,98	10,26	115,210	114,522	0,688	6,016	5,517	1,182
25.12.2024 23	24,00	50,02	39,98	10,04	116,012	115,317	0,696	6,016	5,517	1,165
26.12.2024 23	20,47	48,80	39,04	9,76	98,380	97,688	0,693	6,016	5,517	0,961
27.12.2024 23	24,00	49,46	39,19	10,27	113,572	112,870	0,702	6,016	5,517	1,166
28.12.2024 23	24,00	49,16	38,92	10,24	115,070	114,569	0,501	6,016	5,517	1,178
29.12.2024 23	24,00	50,00	39,37	10,63	116,313	115,543	0,770	6,016	5,517	1,236
30.12.2024 23	24,00	47,74	38,10	9,64	116,132	115,498	0,634	6,016	5,517	1,119
31.12.2024 23	24,00	45,82	36,80	9,02	116,229	115,453	0,776	6,016	5,517	1,047
01.01.2025 23	24,00	44,89	36,40	8,49	116,074	115,369	0,705	6,016	5,517	0,985
02.01.2025 23	24,00	44,02	35,70	8,32	113,141	112,514	0,627	6,016	5,517	0,944
03.01.2025 23	24,00	45,14	36,65	8,49	117,454	116,653	0,801	6,016	5,517	0,996
04.01.2025 23	24,00	45,61	37,08	8,53	117,230	116,634	0,596	6,016	5,517	0,999
05.01.2025 23	24,00	46,44	36,72	9,72	112,420	111,773	0,647	6,016	5,517	1,095
06.01.2025 23	24,00	52,89	40,94	11,95	113,586	112,892	0,695	6,016	5,517	1,356
07.01.2025 23	24,00	45,50	36,70	8,80	113,966	113,271	0,696	6,016	5,517	1,003
08.01.2025 23	24,00	44,95	36,40	8,55	117,661	116,961	0,700	6,016	5,517	1,005
09.01.2025 23	24,00	43,71	35,46	8,25	117,314	116,498	0,816	6,016	5,517	0,968
10.01.2025 23	24,00	49,97	39,42	10,55	116,993	116,330	0,663	6,016	5,517	1,234
11.01.2025 23	24,00	45,76	36,73	9,03	111,581	110,787	0,793	6,016	5,517	1,006
12.01.2025 23	24,00	54,44	42,10	12,34	116,253	115,512	0,741	6,016	5,517	1,437
13.01.2025 23	24,00	50,99	40,32	10,67	116,739	116,090	0,648	6,016	5,517	1,245
14.01.2025 23	24,00	58,71	44,82	13,89	115,622	114,894	0,729	6,016	5,517	1,606
15.01.2025 23	24,00	53,22	41,49	11,73	114,456	113,760	0,697	6,016	5,517	1,341
16.01.2025 23	23,67	52,79	41,04	11,75	115,071	114,374	0,696	6,016	5,517	1,350
17.01.2025 23	24,00	54,34	42,19	12,15	117,748	117,199	0,549	6,016	5,517	1,429
18.01.2025 23	24,00	52,71	41,41	11,30	117,643	117,037	0,606	6,016	5,517	1,328
19.01.2025 23	24,00	49,78	39,63	10,15	117,899	117,217	0,682	6,016	5,517	1,196
Среднее	23,88	49,36	39,13	10,23	115,099	114,425	0,674	6,016	5,517	1,178
Итого	740,13				3568,067	3547,172	20,894			36,508

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	123270,900	647137,628	792,362
19.01.2025	126838,967	650684,800	828,869

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru