

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 6

Номер прибора: 00049147

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
26.02.2025 23	24,00	0,00	51,04	32,49	18,55	94,440	95,420	-0,980	6,00	5,50	1,750
27.02.2025 23	24,00	0,00	48,50	31,38	17,12	94,540	95,720	-1,180	6,00	5,50	1,617
28.02.2025 23	24,00	0,00	49,26	31,91	17,35	95,900	96,920	-1,020	6,00	5,50	1,659
01.03.2025 23	24,00	0,00	50,55	32,78	17,77	96,340	97,520	-1,180	6,00	5,50	1,712
02.03.2025 23	24,00	0,00	50,62	32,95	17,67	96,360	97,320	-0,960	6,00	5,50	1,697
03.03.2025 23	24,00	0,00	49,94	32,98	16,96	95,950	97,220	-1,270	6,00	5,50	1,623
04.03.2025 23	24,00	0,00	46,59	28,84	17,75	67,420	68,080	-0,660	6,00	5,50	1,193
05.03.2025 23	24,00	0,00	49,61	25,86	23,75	48,350	48,970	-0,620	6,00	5,50	1,147
06.03.2025 23	24,00	0,00	48,02	32,54	15,48	93,180	93,870	-0,690	6,00	5,50	1,439
07.03.2025 23	24,00	0,00	47,98	34,90	13,08	122,390	123,480	-1,090	6,00	5,50	1,597
08.03.2025 23	24,00	0,00	45,49	33,79	11,70	119,710	120,750	-1,040	6,00	5,50	1,399
09.03.2025 23	24,00	0,00	51,09	37,00	14,09	122,080	123,280	-1,200	6,00	5,50	1,715
10.03.2025 23	24,00	0,00	46,01	34,58	11,43	122,560	123,630	-1,070	6,00	5,50	1,401
11.03.2025 23	24,00	0,00	45,41	34,56	10,85	121,810	123,280	-1,470	6,00	5,50	1,321
12.03.2025 23	24,00	0,00	42,87	33,23	9,64	122,020	123,440	-1,420	6,00	5,50	1,174
13.03.2025 23	24,00	0,00	45,62	34,92	10,70	123,970	125,380	-1,410	6,00	5,50	1,324
14.03.2025 23	24,00	0,00	44,37	34,78	9,59	129,120	130,770	-1,650	6,00	5,50	1,234
15.03.2025 23	24,00	0,00	42,46	34,05	8,41	124,920	126,840	-1,920	6,00	5,50	1,049
16.03.2025 23	24,00	0,00	38,02	32,69	5,33	129,190	130,260	-1,070	6,00	5,50	0,689
17.03.2025 23	24,00	0,00	31,57	27,46	4,11	49,910	50,560	-0,650	6,00	5,50	0,206
18.03.2025 23	24,00	0,00	47,03	30,84	16,19	39,550	40,130	-0,580	6,00	5,50	0,639
19.03.2025 23	24,00	0,00	50,93	34,33	16,60	84,270	85,020	-0,750	6,00	5,50	1,395
20.03.2025 23	24,00	0,00	49,09	33,10	15,99	83,160	84,020	-0,860	6,00	5,50	1,330
21.03.2025 23	24,00	0,00	48,87	32,90	15,97	83,350	84,220	-0,870	6,00	5,50	1,330
22.03.2025 23	24,00	0,00	50,33	33,26	17,07	82,700	83,620	-0,920	6,00	5,50	1,408
23.03.2025 23	24,00	0,00	47,05	32,26	14,79	83,570	84,420	-0,850	6,00	5,50	1,236
24.03.2025 23	24,00	0,00	44,88	31,29	13,59	84,700	85,740	-1,040	6,00	5,50	1,149
Среднее	24,00	0,00	46,79	32,65	14,13	96,721	97,773	-1,053	6,00	5,50	1,312
Итого	648,00	0,00				2611,460	2639,880	-28,420			35,433

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
26.02.2025	10692,150	10801,650	153,678	6232,00	0,00
24.03.2025	13303,610	13441,530	189,111	6880,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru