

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 30.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 6

Номер прибора: 00049147

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2024 23	24,00	0,00	14,81	14,80	0,01	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
31.10.2024 23	24,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
01.11.2024 23	24,00	0,00	14,88	14,89	-0,01	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2024 23	24,00	0,00	15,02	15,00	0,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
03.11.2024 23	24,00	0,00	14,92	14,89	0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
04.11.2024 23	24,00	0,00	25,92	21,86	4,06	39,660	40,010	-0,350	6,00	5,50	0,163
05.11.2024 23	24,00	0,00	45,33	34,84	10,49	93,180	93,450	-0,270	6,00	5,50	0,977
06.11.2024 23	24,00	0,00	37,75	28,61	9,14	104,590	104,670	-0,080	6,00	5,50	0,956
07.11.2024 23	24,00	0,00	35,65	27,59	8,06	109,160	109,410	-0,250	6,00	5,50	0,878
08.11.2024 23	24,00	0,00	33,35	26,58	6,77	111,110	111,250	-0,140	6,00	5,50	0,751
09.11.2024 23	24,00	0,00	29,85	24,57	5,28	110,930	111,260	-0,330	6,00	5,50	0,587
10.11.2024 23	24,00	0,00	30,66	25,04	5,62	116,110	116,270	-0,160	6,00	5,50	0,652
11.11.2024 23	24,00	0,00	44,17	31,03	13,14	97,700	98,060	-0,360	6,00	5,50	1,282
12.11.2024 23	24,00	0,00	50,61	29,43	21,18	60,280	61,060	-0,780	6,00	5,50	1,277
13.11.2024 23	24,00	0,00	50,98	29,64	21,34	55,910	53,490	2,420	6,00	5,50	1,182
14.11.2024 23	24,00	0,00	47,68	34,68	13,00	107,150	107,690	-0,540	6,00	5,50	1,389
15.11.2024 23	24,00	0,00	44,58	33,22	11,36	109,480	109,930	-0,450	6,00	5,50	1,242
16.11.2024 23	24,00	0,00	41,72	30,62	11,10	95,220	96,120	-0,900	6,00	5,50	1,059
17.11.2024 23	24,00	0,00	46,11	32,30	13,81	94,650	95,520	-0,870	6,00	5,50	1,302
18.11.2024 23	24,00	0,00	49,62	33,97	15,65	93,590	94,620	-1,030	6,00	5,50	1,463
19.11.2024 23	24,00	0,00	46,33	32,38	13,95	94,120	95,120	-1,000	6,00	5,50	1,310
20.11.2024 23	24,00	0,00	49,69	33,00	16,69	78,950	79,800	-0,850	6,00	5,50	1,315
21.11.2024 23	24,00	0,00	50,38	33,81	16,57	63,350	63,950	-0,600	6,00	5,50	1,047
22.11.2024 23	24,00	0,00	47,54	32,77	14,77	78,950	79,810	-0,860	6,00	5,50	1,167
23.11.2024 23	24,00	0,00	42,07	30,68	11,39	85,760	86,660	-0,900	6,00	5,50	0,977
24.11.2024 23	24,00	0,00	50,20	34,21	15,99	92,790	94,010	-1,220	6,00	5,50	1,478
Среднее	24,00	0,00	37,48	27,51	9,98	72,794	73,160	-0,366	6,00	5,50	0,864
Итого	624,00	0,00				1892,640	1902,160	-9,520			22,454

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru