

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 6

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00049147

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
20.12.2024 23	24,00	0,00	48,83	33,02	15,81	93,700	94,920	-1,220	6,00	5,50	1,480
21.12.2024 23	24,00	0,00	50,51	34,02	16,49	91,390	92,430	-1,040	6,00	5,50	1,503
22.12.2024 23	24,00	0,00	44,33	31,16	13,17	94,010	95,150	-1,140	6,00	5,50	1,238
23.12.2024 23	24,00	0,00	46,75	32,31	14,44	94,130	95,220	-1,090	6,00	5,50	1,354
24.12.2024 23	24,00	0,00	47,06	32,56	14,50	94,500	95,620	-1,120	6,00	5,50	1,366
25.12.2024 23	24,00	0,00	46,86	32,65	14,21	94,820	95,820	-1,000	6,00	5,50	1,344
26.12.2024 23	24,00	0,00	45,82	31,86	13,96	93,550	94,520	-0,970	6,00	5,50	1,304
27.12.2024 23	24,00	0,00	46,60	31,91	14,69	92,560	93,420	-0,860	6,00	5,50	1,359
28.12.2024 23	24,00	0,00	46,41	31,79	14,62	94,030	94,920	-0,890	6,00	5,50	1,371
29.12.2024 23	24,00	0,00	47,06	32,15	14,91	95,130	96,020	-0,890	6,00	5,50	1,417
30.12.2024 23	24,00	0,00	44,81	31,30	13,51	95,110	95,920	-0,810	6,00	5,50	1,282
31.12.2024 23	24,00	0,00	43,03	30,35	12,68	95,160	96,140	-0,980	6,00	5,50	1,205
01.01.2025 23	24,00	0,00	42,16	30,05	12,11	94,080	95,090	-1,010	6,00	5,50	1,136
02.01.2025 23	24,00	0,00	41,53	29,50	12,03	90,440	91,330	-0,890	6,00	5,50	1,086
03.01.2025 23	24,00	0,00	42,37	30,35	12,02	96,290	97,120	-0,830	6,00	5,50	1,158
04.01.2025 23	24,00	0,00	42,79	30,64	12,15	96,360	97,130	-0,770	6,00	5,50	1,171
05.01.2025 23	24,00	0,00	43,84	30,35	13,49	92,160	92,990	-0,830	6,00	5,50	1,238
06.01.2025 23	24,00	0,00	49,58	33,19	16,39	92,400	93,520	-1,120	6,00	5,50	1,511
07.01.2025 23	24,00	0,00	42,66	30,13	12,53	92,960	93,980	-1,020	6,00	5,50	1,164
08.01.2025 23	24,00	0,00	42,18	30,18	12,00	96,900	97,720	-0,820	6,00	5,50	1,160
09.01.2025 23	24,00	0,00	41,07	29,42	11,65	96,480	97,610	-1,130	6,00	5,50	1,123
10.01.2025 23	24,00	0,00	46,91	32,25	14,66	96,000	97,140	-1,140	6,00	5,50	1,403
11.01.2025 23	24,00	0,00	42,91	30,12	12,79	90,600	91,580	-0,980	6,00	5,50	1,157
12.01.2025 23	24,00	0,00	51,14	34,00	17,14	95,230	96,520	-1,290	6,00	5,50	1,628
13.01.2025 23	24,00	0,00	48,02	32,86	15,16	93,850	94,920	-1,070	6,00	5,50	1,419
14.01.2025 23	24,00	0,00	55,19	35,86	19,33	93,420	94,760	-1,340	6,00	5,50	1,802
15.01.2025 23	24,00	0,00	49,94	33,59	16,35	92,500	93,720	-1,220	6,00	5,50	1,510
16.01.2025 23	24,00	0,00	49,67	33,28	16,39	94,400	95,720	-1,320	6,00	5,50	1,544
17.01.2025 23	24,00	0,00	50,96	34,05	16,91	95,830	97,220	-1,390	6,00	5,50	1,618
18.01.2025 23	24,00	0,00	49,44	33,44	16,00	95,100	96,520	-1,420	6,00	5,50	1,517
19.01.2025 23	24,00	0,00	46,76	32,36	14,40	94,530	95,820	-1,290	6,00	5,50	1,357
Среднее	24,00	0,00	46,36	31,96	14,40	94,117	95,178	-1,061	6,00	5,50	1,352
Итого	744,00	0,00				2917,620	2950,510	-32,890			41,925

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	4258,410	4292,520	57,735	4600,00	0,00
19.01.2025	7176,030	7243,030	99,660	5344,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru