

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №5 "Чайка"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8

Номер прибора: 1209087

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	53,23	80,815	47,54	80,719	5,69	0,096	0,460
21.01.2025 23	24,00	51,93	109,824	46,24	109,572	5,69	0,252	0,625
22.01.2025 23	24,00	42,56	110,963	38,99	110,713	3,57	0,250	0,623
23.01.2025 23	24,00	49,83	110,464	44,73	110,208	5,10	0,256	0,563
24.01.2025 23	24,00	53,36	110,723	47,75	110,478	5,61	0,245	0,621
25.01.2025 23	24,00	50,94	110,592	45,77	110,333	5,17	0,259	0,572
26.01.2025 23	24,00	46,92	110,987	42,17	110,732	4,75	0,255	0,613
27.01.2025 23	24,00	53,37	111,046	47,70	110,797	5,67	0,249	0,629
28.01.2025 23	23,99	48,29	111,187	43,97	110,929	4,32	0,258	0,584
29.01.2025 23	24,00	49,13	111,334	44,38	111,054	4,75	0,280	0,529
30.01.2025 23	24,00	48,61	111,270	43,92	110,995	4,69	0,275	0,523
31.01.2025 23	24,00	51,49	111,190	46,26	110,926	5,23	0,264	0,582
01.02.2025 23	24,00	50,26	111,240	45,40	110,960	4,86	0,280	0,540
02.02.2025 23	24,00	45,29	111,805	41,32	111,499	3,97	0,306	0,444
03.02.2025 23	24,00	44,01	107,094	40,20	106,799	3,81	0,295	0,409
04.02.2025 23	24,00	47,61	109,836	42,80	109,560	4,81	0,276	0,528
05.02.2025 23	24,00	48,18	108,460	43,13	108,192	5,05	0,268	0,548
06.02.2025 23	24,00	44,71	110,420	40,37	110,123	4,34	0,297	0,479
07.02.2025 23	24,00	51,79	110,094	45,90	109,843	5,89	0,251	0,649
08.02.2025 23	24,00	53,57	109,981	47,40	109,736	6,17	0,245	0,678
09.02.2025 23	24,00	52,61	110,105	46,74	109,849	5,87	0,256	0,646
10.02.2025 23	24,00	49,92	110,375	44,69	110,094	5,23	0,281	0,578
11.02.2025 23	24,00	48,92	109,709	43,71	109,435	5,21	0,274	0,571
12.02.2025 23	24,00	53,96	107,563	47,77	107,325	6,19	0,238	0,666
13.02.2025 23	24,00	55,39	109,446	49,02	109,209	6,37	0,237	0,698
14.02.2025 23	24,00	51,39	109,927	46,01	109,658	5,38	0,269	0,592
15.02.2025 23	24,00	48,96	109,997	44,11	109,714	4,85	0,283	0,534
16.02.2025 23	24,00	52,24	100,384	46,05	99,795	6,19	0,589	0,595
17.02.2025 23	24,00	52,95	56,638	46,62	54,390	6,33	2,248	0,359
Среднее	24,00	50,05	107,016	44,85	106,677	5,20	0,339	0,567
Итого	695,99		3103,469		3093,637		9,832	16,437

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	40669,338	36109,594	132,177
17.02.2025	43772,807	39203,231	148,613

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru