

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: МБДОУ ДС №5 "Чайка"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8

Номер прибора: 1209087

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.11.2024 7	7,77	58,54	19,038	52,43	18,308	6,11	0,730	0,128
26.11.2024 23	-	-	-	-	-	-	-	-
27.11.2024 13	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
28.11.2024 23	34,91	55,26	84,637	49,55	81,146	5,71	3,491	0,485
29.11.2024 23	24,00	54,30	57,011	48,76	54,580	5,54	2,431	0,316
30.11.2024 23	24,00	55,89	58,673	50,07	56,178	5,82	2,495	0,341
01.12.2024 23	24,00	55,83	58,085	49,89	55,551	5,94	2,534	0,346
02.12.2024 23	24,00	53,42	58,612	48,14	56,156	5,28	2,456	0,310
03.12.2024 23	24,00	50,15	58,744	45,35	56,337	4,80	2,407	0,282
04.12.2024 23	24,00	51,16	59,869	46,04	57,581	5,12	2,288	0,306
05.12.2024 23	24,00	50,73	59,827	45,67	57,590	5,06	2,237	0,303
06.12.2024 23	24,00	52,82	61,770	47,55	59,815	5,27	1,955	0,325
07.12.2024 23	24,00	48,59	58,926	44,17	56,619	4,42	2,307	0,261
08.12.2024 23	24,00	50,83	60,328	45,83	58,174	5,00	2,154	0,302
09.12.2024 23	24,00	47,56	59,144	43,42	56,836	4,14	2,308	0,245
10.12.2024 23	24,00	49,87	59,458	45,16	56,977	4,71	2,481	0,280
11.12.2024 23	24,00	49,06	60,417	44,60	58,447	4,46	1,970	0,270
12.12.2024 23	24,00	44,73	60,482	41,61	58,579	3,12	1,903	0,258
13.12.2024 23	24,00	47,70	61,374	43,27	59,340	4,43	2,034	0,273
14.12.2024 23	24,00	51,57	62,221	46,23	60,198	5,34	2,023	0,332
15.12.2024 23	24,00	49,02	61,852	44,11	59,798	4,91	2,054	0,304
16.12.2024 23	24,00	48,50	70,247	43,69	69,628	4,81	0,619	0,339
17.12.2024 23	24,00	46,89	87,880	43,07	87,724	3,82	0,156	0,398
18.12.2024 23	24,00	47,37	81,891	42,94	81,677	4,43	0,214	0,363
19.12.2024 23	24,00	51,57	70,086	46,57	69,351	5,00	0,735	0,352
Среднее	21,87	48,81	57,223	44,09	55,464	4,72	1,759	0,285
Итого	546,68		1430,572		1386,590		43,982	7,117

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2024	37205,320	32735,217	115,092
19.12.2024	38635,892	34121,807	122,209

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru