

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.02.2025 23	10,00	1,00	44,94	40,32	4,62	50,080	51,040	-0,960	6,00	5,50	0,231
21.02.2025 23	24,00	0,00	45,91	40,23	5,68	116,550	118,300	-1,750	6,00	5,50	0,654
22.02.2025 23	24,00	0,00	66,16	56,17	9,99	124,420	124,620	-0,200	6,00	5,50	1,241
23.02.2025 23	24,00	0,00	65,02	55,78	9,24	123,460	123,510	-0,050	6,00	5,50	1,140
24.02.2025 23	24,00	0,00	55,98	48,66	7,32	125,440	125,170	0,270	6,00	5,50	0,918
25.02.2025 23	24,00	0,00	56,86	49,25	7,61	125,830	126,070	-0,240	6,00	5,50	0,954
26.02.2025 23	24,00	0,00	62,20	53,56	8,64	127,870	128,510	-0,640	6,00	5,50	1,102
27.02.2025 23	24,00	0,00	55,60	48,76	6,84	125,970	126,730	-0,760	6,00	5,50	0,860
28.02.2025 23	24,00	0,00	51,17	44,85	6,32	123,560	123,910	-0,350	6,00	5,50	0,780
01.03.2025 23	24,00	0,00	48,95	43,07	5,88	123,810	123,850	-0,040	6,00	5,50	0,727
02.03.2025 23	24,00	0,00	54,31	47,54	6,77	123,610	123,810	-0,200	6,00	5,50	0,837
03.03.2025 23	24,00	0,00	54,46	47,76	6,70	125,060	125,780	-0,720	6,00	5,50	0,838
04.03.2025 23	24,00	0,00	56,33	49,13	7,20	122,780	122,930	-0,150	6,00	5,50	0,887
05.03.2025 23	24,00	0,00	49,33	43,73	5,60	123,410	123,330	0,080	6,00	5,50	0,691
06.03.2025 23	24,00	0,00	55,66	48,71	6,95	123,020	123,020	0,000	6,00	5,50	0,856
07.03.2025 23	24,00	0,00	58,61	51,09	7,52	122,740	122,880	-0,140	6,00	5,50	0,923
08.03.2025 23	24,00	0,00	54,82	48,45	6,37	123,020	123,070	-0,050	6,00	5,50	0,784
09.03.2025 23	24,00	0,00	44,77	40,50	4,27	123,860	123,460	0,400	6,00	5,50	0,528
10.03.2025 23	24,00	0,00	48,18	43,14	5,04	109,600	109,240	0,360	6,00	5,50	0,550
11.03.2025 23	24,00	0,00	50,74	45,02	5,72	122,780	122,510	0,270	6,00	5,50	0,704
12.03.2025 23	24,00	0,00	46,13	41,84	4,29	88,470	87,900	0,570	6,00	5,50	0,378
13.03.2025 23	24,00	0,00	28,57	27,53	1,04	61,840	61,660	0,180	6,00	5,50	0,066
14.03.2025 23	24,00	0,00	36,33	33,84	2,49	123,610	122,580	1,030	6,00	5,50	0,310
15.03.2025 23	24,00	0,00	47,49	42,61	4,88	92,550	93,040	-0,490	6,00	5,50	0,450
16.03.2025 23	24,00	0,00	52,86	47,08	5,78	87,980	88,210	-0,230	6,00	5,50	0,510
17.03.2025 23	24,00	0,00	47,43	41,51	5,92	79,250	79,340	-0,090	6,00	5,50	0,468
18.03.2025 23	24,00	0,00	50,38	43,94	6,44	87,480	86,950	0,530	6,00	5,50	0,563
19.03.2025 23	24,00	0,00	58,00	51,12	6,88	124,960	125,200	-0,240	6,00	5,50	0,858
20.03.2025 23	24,00	0,00	56,59	49,91	6,68	124,520	124,470	0,050	6,00	5,50	0,832
21.03.2025 23	24,00	0,00	49,48	44,32	5,16	125,330	124,900	0,430	6,00	5,50	0,651
22.03.2025 23	24,00	0,00	52,53	46,55	5,98	125,100	124,750	0,350	6,00	5,50	0,748
23.03.2025 23	24,00	0,00	54,13	47,93	6,20	125,100	124,780	0,320	6,00	5,50	0,776
24.03.2025 23	24,00	0,00	47,11	42,23	4,88	106,720	106,680	0,040	6,00	5,50	0,520
Среднее	22,23	0,03	51,73	45,64	6,09	113,327	106,920	-0,069	5,66	5,19	0,667
Итого	778,00	1,00				3739,780	3742,200	-2,420			23,335

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	29936,050	31759,200	207,726	10931,80	3,25
24.03.2025	33675,830	35501,400	231,061	11709,80	4,25

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru