

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	0,00	47,36	42,50	4,86	122,730	122,500	0,230	0,59	0,54	0,595
26.03.2025 23	24,00	0,00	49,22	44,12	5,10	109,750	109,120	0,630	0,59	0,54	0,559
27.03.2025 23	24,00	0,00	47,22	42,36	4,86	80,280	80,170	0,110	0,59	0,54	0,390
28.03.2025 23	24,00	0,00	41,47	37,91	3,56	80,600	80,460	0,140	0,59	0,54	0,289
29.03.2025 23	24,00	0,00	45,39	41,34	4,05	73,310	73,180	0,130	0,59	0,54	0,295
30.03.2025 23	24,00	0,00	41,12	37,88	3,24	82,720	82,320	0,400	0,59	0,54	0,269
31.03.2025 23	24,00	0,00	48,13	43,39	4,74	121,760	121,100	0,660	0,59	0,54	0,577
01.04.2025 23	24,00	0,00	45,35	41,27	4,08	122,550	121,690	0,860	0,59	0,54	0,502
02.04.2025 23	24,00	0,00	39,21	36,46	2,75	126,340	125,110	1,230	0,59	0,54	0,348
03.04.2025 23	24,00	0,00	51,53	46,05	5,48	122,040	120,840	1,200	0,59	0,54	0,670
04.04.2025 23	24,00	0,00	46,78	42,30	4,48	122,480	121,150	1,330	0,59	0,54	0,547
05.04.2025 23	24,00	0,00	48,44	43,58	4,86	122,080	121,460	0,620	0,59	0,54	0,594
06.04.2025 23	24,00	0,00	46,94	42,32	4,62	122,440	121,880	0,560	0,59	0,54	0,568
07.04.2025 23	24,00	0,00	44,37	40,15	4,22	71,550	71,250	0,300	0,59	0,54	0,301
08.04.2025 23	24,00	0,00	48,15	42,93	5,22	122,270	121,930	0,340	0,59	0,54	0,636
09.04.2025 23	24,00	0,00	47,14	42,30	4,84	122,680	122,350	0,330	0,59	0,54	0,593
10.04.2025 23	24,00	0,00	46,74	41,84	4,90	122,730	122,430	0,300	0,59	0,54	0,601
11.04.2025 23	24,00	0,00	41,77	37,91	3,86	121,140	121,020	0,120	0,59	0,54	0,466
12.04.2025 23	24,00	0,00	44,69	40,08	4,61	123,480	123,610	-0,130	0,59	0,54	0,570
13.04.2025 23	24,00	0,00	48,73	43,43	5,30	123,220	123,410	-0,190	0,59	0,54	0,654
14.04.2025 23	24,00	0,00	44,33	40,01	4,32	123,700	123,610	0,090	0,59	0,54	0,535
15.04.2025 23	24,00	0,00	40,50	37,32	3,18	96,790	96,740	0,050	0,59	0,54	0,310
16.04.2025 23	24,00	0,00	19,43	19,35	0,08	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	44,52	40,30	4,23	105,941	105,536	0,405	0,59	0,54	0,473
Итого	552,00	0,00				2436,640	2427,330	9,310			10,869

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.03.2025	33675,830	35501,400	231,061	11709,80	4,25
20.04.2025	36112,470	37928,730	241,930	12261,80	4,25

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru