

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 00011507

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	0,00	51,68	44,99	6,69	100,850	100,850	0,000	6,00	5,50	0,675
26.11.2024 23	24,00	0,00	51,86	44,49	7,37	88,770	88,770	0,000	6,00	5,50	0,654
27.11.2024 23	24,00	0,00	51,46	44,15	7,31	93,880	93,880	0,000	6,00	5,50	0,687
28.11.2024 23	24,00	0,00	54,68	46,64	8,04	93,600	93,600	0,000	6,00	5,50	0,751
29.11.2024 23	24,00	0,00	54,47	46,46	8,01	93,760	90,990	2,770	6,00	5,50	0,750
30.11.2024 23	24,00	0,00	53,54	45,89	7,65	93,170	48,020	45,150	6,00	5,50	0,724
01.12.2024 23	24,00	0,00	55,44	47,18	8,26	93,670	93,670	0,000	6,00	5,50	0,774
02.12.2024 23	24,00	0,00	55,46	47,13	8,33	89,350	89,350	0,000	6,00	5,50	0,743
03.12.2024 23	24,00	0,00	53,48	45,87	7,61	93,320	93,310	0,010	6,00	5,50	0,706
04.12.2024 23	24,00	0,00	50,84	44,55	6,29	106,080	106,080	0,000	6,00	5,50	0,668
05.12.2024 23	24,00	0,00	54,30	47,14	7,16	103,600	103,600	0,000	6,00	5,50	0,741
06.12.2024 23	24,00	0,00	56,28	48,56	7,72	101,350	101,350	0,000	6,00	5,50	0,782
07.12.2024 23	24,00	0,00	53,94	46,67	7,27	99,900	99,900	0,000	6,00	5,50	0,726
08.12.2024 23	24,00	0,00	51,74	45,23	6,51	100,250	100,250	0,000	6,00	5,50	0,650
09.12.2024 23	24,00	0,00	51,00	44,57	6,43	75,110	74,990	0,120	6,00	5,50	0,486
10.12.2024 23	24,00	0,00	40,57	37,19	3,38	100,130	100,130	0,000	6,00	5,50	0,343
11.12.2024 23	24,00	0,00	45,99	39,90	6,09	57,530	57,440	0,090	6,00	5,50	0,353
12.12.2024 23	24,00	0,00	54,05	46,94	7,11	101,320	101,320	0,000	6,00	5,50	0,721
13.12.2024 23	24,00	0,00	55,05	47,43	7,62	101,910	101,910	0,000	6,00	5,50	0,775
14.12.2024 23	24,00	0,00	52,87	45,53	7,34	101,110	101,110	0,000	6,00	5,50	0,743
15.12.2024 23	24,00	0,00	47,37	41,15	6,22	96,510	96,510	0,000	6,00	5,50	0,599
16.12.2024 23	24,00	0,00	47,95	41,27	6,68	92,830	92,830	0,000	6,00	5,50	0,620
17.12.2024 23	24,00	0,00	54,93	46,93	8,00	99,850	99,850	0,000	6,00	5,50	0,799
18.12.2024 23	24,00	0,00	52,80	45,62	7,18	99,860	99,860	0,000	6,00	5,50	0,716
19.12.2024 23	24,00	0,00	52,56	45,58	6,98	106,420	106,420	0,000	6,00	5,50	0,743
Среднее	24,00	0,00	52,17	45,08	7,09	95,365	93,440	1,926	6,00	5,50	0,677
Итого	600,00	0,00				2384,130	2335,990	48,140			16,929

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru