

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00011507

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	54,96	46,90	8,06	106,490	91,030	15,460	6,00	5,50	0,793
21.12.2024 23	24,00	0,00	49,17	47,47	1,70	106,140	1,990	104,150	6,00	5,50	0,624
22.12.2024 23	24,00	0,00	50,25	45,91	4,34	106,000	2,670	103,330	6,00	5,50	0,659
23.12.2024 23	24,00	0,00	50,62	44,16	6,46	106,410	9,700	96,710	6,00	5,50	0,664
24.12.2024 23	24,00	0,00	48,12	43,70	4,42	104,110	5,500	98,610	6,00	5,50	0,576
25.12.2024 23	24,00	0,00	47,81	40,02	7,79	92,280	33,900	58,380	6,00	5,50	0,534
26.12.2024 23	24,00	0,00	54,63	47,25	7,38	99,770	99,770	0,000	6,00	5,50	0,736
27.12.2024 23	24,00	0,00	54,37	47,22	7,15	104,410	104,410	0,000	6,00	5,50	0,746
28.12.2024 23	24,00	0,00	48,29	42,49	5,80	104,590	104,590	0,000	6,00	5,50	0,607
29.12.2024 23	24,00	0,00	53,58	45,85	7,73	94,360	94,360	0,000	6,00	5,50	0,727
30.12.2024 23	24,00	0,00	53,28	46,14	7,14	102,170	102,170	0,000	6,00	5,50	0,730
31.12.2024 23	24,00	0,00	51,57	45,03	6,54	106,360	106,360	0,000	6,00	5,50	0,694
01.01.2025 23	24,00	0,00	52,41	45,75	6,66	106,330	106,330	0,000	6,00	5,50	0,706
02.01.2025 23	24,00	0,00	51,44	45,01	6,43	106,220	106,220	0,000	6,00	5,50	0,684
03.01.2025 23	24,00	0,00	48,40	42,69	5,71	107,240	107,240	0,000	6,00	5,50	0,613
04.01.2025 23	24,00	0,00	53,21	46,64	6,57	111,450	111,450	0,000	6,00	5,50	0,731
05.01.2025 23	24,00	0,00	50,28	44,00	6,28	106,960	106,960	0,000	6,00	5,50	0,672
06.01.2025 23	24,00	0,00	48,83	42,61	6,22	102,280	102,280	0,000	6,00	5,50	0,634
07.01.2025 23	24,00	0,00	46,03	40,71	5,32	105,960	105,960	0,000	6,00	5,50	0,563
08.01.2025 23	24,00	0,00	50,63	44,30	6,33	105,730	105,730	0,000	6,00	5,50	0,669
09.01.2025 23	24,00	0,00	45,99	40,83	5,16	108,770	108,770	0,000	6,00	5,50	0,560
10.01.2025 23	24,00	0,00	47,47	42,00	5,47	107,420	107,420	0,000	6,00	5,50	0,586
11.01.2025 23	24,00	0,00	45,08	40,08	5,00	99,450	99,450	0,000	6,00	5,50	0,499
12.01.2025 23	24,00	0,00	44,74	39,60	5,14	103,620	103,620	0,000	6,00	5,50	0,529
13.01.2025 23	24,00	0,00	48,67	42,91	5,76	106,090	106,090	0,000	6,00	5,50	0,606
14.01.2025 23	24,00	0,00	53,77	46,56	7,21	105,570	105,570	0,000	6,00	5,50	0,762
15.01.2025 23	24,00	0,00	50,93	44,37	6,56	104,330	104,330	0,000	6,00	5,50	0,687
16.01.2025 23	24,00	0,00	50,94	44,07	6,87	100,270	100,270	0,000	6,00	5,50	0,689
17.01.2025 23	24,00	0,00	52,46	45,00	7,46	97,490	97,490	0,000	6,00	5,50	0,727
18.01.2025 23	24,00	0,00	50,16	43,77	6,39	104,960	104,960	0,000	6,00	5,50	0,671
19.01.2025 23	24,00	0,00	47,98	41,99	5,99	105,200	105,200	0,000	6,00	5,50	0,629
Среднее	24,00	0,00	50,20	44,03	6,16	104,143	88,767	15,375	6,00	5,50	0,655
Итого	744,00	0,00				3228,430	2751,790	476,640			20,307

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	25013,610	27316,510	170,214	9515,80	3,25
19.01.2025	28242,040	30068,300	190,521	10259,80	3,25

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru