

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Кромянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
26.02.2025 23	24,00	0,00	63,01	56,33	6,68	240,160	239,250	0,910	6,00	6,50	1,586
27.02.2025 23	24,00	0,00	56,49	50,90	5,59	233,170	229,950	3,220	6,00	6,50	1,255
28.02.2025 23	24,00	0,00	51,72	46,64	5,08	217,590	216,790	0,800	6,00	6,50	1,091
01.03.2025 23	24,00	0,00	49,71	44,94	4,77	219,740	219,740	0,000	6,00	6,50	1,035
02.03.2025 23	24,00	0,00	54,95	49,40	5,55	219,670	219,670	0,000	6,00	6,50	1,209
03.03.2025 23	24,00	0,00	55,15	49,71	5,44	222,520	222,520	0,000	6,00	6,50	1,204
04.03.2025 23	24,00	0,00	57,00	51,09	5,91	217,860	217,860	0,000	6,00	6,50	1,276
05.03.2025 23	24,00	0,00	49,89	45,31	4,58	217,770	216,190	1,580	6,00	6,50	0,979
06.03.2025 23	24,00	0,00	56,30	50,58	5,72	218,060	218,060	0,000	6,00	6,50	1,236
07.03.2025 23	24,00	0,00	59,28	53,10	6,18	217,710	217,710	0,000	6,00	6,50	1,335
08.03.2025 23	24,00	0,00	55,38	50,08	5,30	219,110	218,390	0,720	6,00	6,50	1,157
09.03.2025 23	24,00	0,00	45,47	41,86	3,61	219,090	219,090	0,000	6,00	6,50	0,772
10.03.2025 23	24,00	0,00	48,67	44,57	4,10	195,410	195,410	0,000	6,00	6,50	0,794
11.03.2025 23	24,00	0,00	51,49	46,85	4,64	220,850	220,850	0,000	6,00	6,50	1,013
12.03.2025 23	24,00	0,00	46,37	42,74	3,63	157,700	157,700	0,000	6,00	6,50	0,551
13.03.2025 23	24,00	0,00	28,84	28,11	0,73	108,780	108,770	0,010	6,00	6,50	0,077
14.03.2025 23	24,00	0,00	36,95	34,94	2,01	219,440	219,440	0,000	6,00	6,50	0,434
15.03.2025 23	24,00	0,00	48,32	44,31	4,01	166,440	166,440	0,000	6,00	6,50	0,661
16.03.2025 23	24,00	0,00	53,34	50,31	3,03	170,940	170,930	0,010	6,00	6,50	0,513
17.03.2025 23	24,00	0,00	48,65	45,91	2,74	186,720	186,720	0,000	6,00	6,50	0,509
18.03.2025 23	24,00	0,00	50,31	45,51	4,80	188,090	188,090	0,000	6,00	6,50	0,893
19.03.2025 23	24,00	0,00	57,93	51,61	6,32	117,820	117,820	0,000	6,00	6,50	0,737
20.03.2025 23	24,00	0,00	57,24	51,04	6,20	200,320	200,320	0,000	6,00	6,50	1,234
21.03.2025 23	24,00	0,00	49,97	45,22	4,75	201,590	201,590	0,000	6,00	6,50	0,947
22.03.2025 23	24,00	0,00	53,14	47,62	5,52	200,850	199,360	1,490	6,00	6,50	1,084
23.03.2025 23	24,00	0,00	54,65	49,00	5,65	201,880	201,880	0,000	6,00	6,50	1,134
24.03.2025 23	24,00	0,00	47,69	43,26	4,43	171,760	171,760	0,000	6,00	6,50	0,749
Среднее	24,00	0,00	51,40	46,70	4,70	198,927	198,604	0,324	6,00	6,50	0,943
Итого	648,00	0,00				5371,040	5362,300	8,740			25,465

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
26.02.2025	32434,220	32425,400	239,264	7128,00	0,00
24.03.2025	37805,260	37787,700	264,729	7776,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru