

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	0,00	47,89	43,52	4,37	200,560	200,560	0,000	0,59	0,64	0,864
26.03.2025 23	24,00	0,00	49,75	45,09	4,66	179,420	179,410	0,010	0,59	0,64	0,830
27.03.2025 23	24,00	0,00	47,75	43,44	4,31	131,460	131,450	0,010	0,59	0,64	0,562
28.03.2025 23	24,00	0,00	41,92	38,74	3,18	132,130	132,110	0,020	0,59	0,64	0,412
29.03.2025 23	24,00	0,00	45,90	42,28	3,62	120,120	120,120	0,000	0,59	0,64	0,431
30.03.2025 23	24,00	0,00	41,51	38,66	2,85	134,530	134,520	0,010	0,59	0,64	0,380
31.03.2025 23	24,00	0,00	48,71	44,40	4,31	198,690	198,690	0,000	0,59	0,64	0,847
01.04.2025 23	24,00	0,00	45,88	42,21	3,67	199,900	199,900	0,000	0,59	0,64	0,727
02.04.2025 23	24,00	0,00	39,72	37,23	2,49	204,490	204,490	0,000	0,59	0,64	0,501
03.04.2025 23	24,00	0,00	52,06	47,19	4,87	199,450	199,450	0,000	0,59	0,64	0,966
04.04.2025 23	24,00	0,00	47,17	43,24	3,93	198,800	198,800	0,000	0,59	0,64	0,775
05.04.2025 23	24,00	0,00	48,91	44,61	4,30	199,760	199,760	0,000	0,59	0,64	0,855
06.04.2025 23	24,00	0,00	47,38	43,34	4,04	199,530	199,530	0,000	0,59	0,64	0,802
07.04.2025 23	24,00	0,00	44,78	41,02	3,76	116,030	116,030	0,000	0,59	0,64	0,425
08.04.2025 23	24,00	0,00	48,92	44,35	4,57	198,820	198,820	0,000	0,59	0,64	0,900
09.04.2025 23	24,00	0,00	47,56	43,31	4,25	199,440	199,440	0,000	0,59	0,64	0,844
10.04.2025 23	24,00	0,00	47,22	42,97	4,25	200,850	200,850	0,000	0,59	0,64	0,844
11.04.2025 23	24,00	0,00	42,14	38,82	3,32	196,730	196,730	0,000	0,59	0,64	0,647
12.04.2025 23	24,00	0,00	45,28	41,21	4,07	198,520	198,520	0,000	0,59	0,64	0,795
13.04.2025 23	24,00	0,00	49,17	44,49	4,68	199,410	199,410	0,000	0,59	0,64	0,929
14.04.2025 23	24,00	0,00	44,91	41,05	3,86	199,140	199,140	0,000	0,59	0,64	0,763
15.04.2025 23	24,00	0,00	40,73	37,82	2,91	154,270	154,280	-0,010	0,59	0,64	0,446
16.04.2025 23	24,00	0,00	18,56	21,74	-3,18	1,510	1,570	-0,060	0,59	0,64	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	14,02	20,74	-6,72	0,640	0,670	-0,030	0,59	0,64	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	12,28	20,12	-7,84	0,380	0,390	-0,010	0,59	0,64	0,000
Среднее	24,00	0,00	42,40	39,66	2,74	158,583	158,586	-0,002	0,59	0,64	0,622
Итого	600,00	0,00				3964,580	3964,640	-0,060			15,545

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.03.2025	37805,260	37787,700	264,729	7776,00	0,00
20.04.2025	41769,840	41752,340	280,274	8376,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru