

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	55,67	49,34	6,33	187,130	187,130	0,000	6,00	6,50	1,178
21.12.2024 23	24,00	0,00	49,79	44,84	4,95	187,100	187,100	0,000	6,00	6,50	0,919
22.12.2024 23	24,00	0,00	50,84	45,64	5,20	187,040	187,040	0,000	6,00	6,50	0,966
23.12.2024 23	24,00	0,00	51,21	45,97	5,24	187,570	187,570	0,000	6,00	6,50	0,977
24.12.2024 23	24,00	0,00	48,76	44,02	4,74	182,480	182,480	0,000	6,00	6,50	0,857
25.12.2024 23	24,00	0,00	48,46	43,53	4,93	159,930	159,930	0,000	6,00	6,50	0,777
26.12.2024 23	24,00	0,00	55,36	49,00	6,36	175,380	175,380	0,000	6,00	6,50	1,112
27.12.2024 23	24,00	0,00	55,02	49,00	6,02	184,170	184,170	0,000	6,00	6,50	1,103
28.12.2024 23	24,00	0,00	48,89	43,96	4,93	183,730	183,730	0,000	6,00	6,50	0,899
29.12.2024 23	24,00	0,00	54,27	47,59	6,68	164,830	164,830	0,000	6,00	6,50	1,096
30.12.2024 23	24,00	0,00	53,97	47,84	6,13	177,970	177,970	0,000	6,00	6,50	1,085
31.12.2024 23	24,00	0,00	52,25	46,69	5,56	183,710	183,710	0,000	6,00	6,50	1,014
01.01.2025 23	24,00	0,00	53,06	47,35	5,71	184,520	184,520	0,000	6,00	6,50	1,048
02.01.2025 23	24,00	0,00	52,07	46,57	5,50	184,180	184,180	0,000	6,00	6,50	1,008
03.01.2025 23	24,00	0,00	48,97	44,16	4,81	185,600	185,600	0,000	6,00	6,50	0,885
04.01.2025 23	24,00	0,00	53,81	48,20	5,61	192,610	192,610	0,000	6,00	6,50	1,073
05.01.2025 23	24,00	0,00	50,85	45,49	5,36	183,670	183,670	0,000	6,00	6,50	0,980
06.01.2025 23	24,00	0,00	49,42	44,09	5,33	174,610	174,610	0,000	6,00	6,50	0,926
07.01.2025 23	24,00	0,00	46,63	42,05	4,58	180,390	180,390	0,000	6,00	6,50	0,817
08.01.2025 23	24,00	0,00	51,25	45,80	5,45	180,770	180,770	0,000	6,00	6,50	0,980
09.01.2025 23	24,00	0,00	46,56	42,13	4,43	185,070	185,070	0,000	6,00	6,50	0,811
10.01.2025 23	24,00	0,00	48,03	43,26	4,77	181,620	181,620	0,000	6,00	6,50	0,860
11.01.2025 23	24,00	0,00	45,75	41,39	4,36	169,670	169,670	0,000	6,00	6,50	0,733
12.01.2025 23	24,00	0,00	45,37	41,05	4,32	178,720	178,720	0,000	6,00	6,50	0,762
13.01.2025 23	24,00	0,00	49,34	44,39	4,95	184,050	184,050	0,000	6,00	6,50	0,900
14.01.2025 23	24,00	0,00	54,43	48,29	6,14	184,260	184,260	0,000	6,00	6,50	1,126
15.01.2025 23	24,00	0,00	51,58	46,05	5,53	182,450	182,450	0,000	6,00	6,50	1,004
16.01.2025 23	24,00	0,00	51,64	45,82	5,82	175,990	175,990	0,000	6,00	6,50	1,016
17.01.2025 23	24,00	0,00	53,18	46,92	6,26	171,290	171,290	0,000	6,00	6,50	1,065
18.01.2025 23	24,00	0,00	50,83	45,46	5,37	184,420	184,420	0,000	6,00	6,50	0,984
19.01.2025 23	24,00	0,00	48,57	43,62	4,95	184,170	184,170	0,000	6,00	6,50	0,903
Среднее	24,00	0,00	50,83	45,47	5,37	180,939	180,939	0,000	6,00	6,50	0,963
Итого	744,00	0,00				5609,100	5609,100	0,000			29,864

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	22490,790	22486,950	172,073	5496,00	0,00
19.01.2025	28099,890	28096,050	201,937	6240,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru