

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 10

Номер прибора: 1800128

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.02.2025 23	24,00	64,42	54,61	9,81	138,036	136,759	1,277	6,118	5,608	1,358	1,346
24.02.2025 23	24,00	63,30	53,94	9,36	139,319	138,685	0,633	6,118	5,608	1,306	1,299
25.02.2025 23	24,00	59,82	50,68	9,14	126,419	124,995	1,424	6,118	5,608	1,172	1,159
26.02.2025 23	24,00	65,99	54,84	11,15	123,411	122,752	0,659	6,118	5,608	1,376	1,369
27.02.2025 23	24,00	62,99	52,05	10,94	117,612	116,768	0,843	6,118	5,608	1,251	1,242
28.02.2025 23	24,00	57,18	48,37	8,81	123,482	122,523	0,960	6,118	5,608	1,086	1,078
01.03.2025 23	24,00	59,31	49,98	9,33	123,841	123,521	0,320	6,118	5,608	1,155	1,151
02.03.2025 23	24,00	60,38	50,82	9,56	120,923	120,213	0,710	6,118	5,608	1,148	1,141
03.03.2025 23	24,00	56,00	47,94	8,06	124,253	123,143	1,110	6,118	5,608	1,000	0,991
04.03.2025 23	24,00	53,06	45,68	7,38	124,431	122,964	1,467	6,118	5,608	0,917	0,906
05.03.2025 23	24,00	51,05	44,09	6,96	123,365	122,058	1,307	6,118	5,608	0,856	0,846
06.03.2025 23	24,00	51,94	44,91	7,03	123,318	122,119	1,198	6,118	5,608	0,866	0,858
07.03.2025 23	24,00	47,61	39,23	8,38	89,285	88,379	0,906	6,118	5,608	0,649	0,643
08.03.2025 23	24,00	50,22	41,34	8,88	92,352	91,390	0,962	6,118	5,608	0,722	0,717
09.03.2025 23	24,00	44,98	36,52	8,46	81,715	81,137	0,577	6,118	5,608	0,513	0,510
10.03.2025 23	24,00	48,69	41,04	7,65	103,652	102,572	1,080	6,118	5,608	0,710	0,704
11.03.2025 23	24,00	48,11	42,31	5,80	124,524	123,242	1,282	6,118	5,608	0,721	0,714
12.03.2025 23	24,00	47,65	39,28	8,37	88,301	87,485	0,816	6,118	5,608	0,624	0,619
13.03.2025 23	24,00	44,75	35,76	8,99	67,013	66,513	0,500	6,118	5,608	0,454	0,454
14.03.2025 23	24,00	39,40	32,88	6,52	65,464	65,113	0,351	6,118	5,608	0,364	0,366
15.03.2025 23	24,00	43,12	34,96	8,16	71,139	71,024	0,115	6,118	5,608	0,446	0,446
16.03.2025 23	24,00	43,27	36,21	7,06	84,061	83,649	0,412	6,118	5,608	0,450	0,449
17.03.2025 23	24,00	37,96	30,72	7,24	61,323	61,234	0,089	6,118	5,608	0,290	0,292
18.03.2025 23	24,00	46,36	40,99	5,37	123,926	123,108	0,818	6,118	5,608	0,661	0,657
19.03.2025 23	24,00	52,65	45,68	6,97	124,560	123,961	0,599	6,118	5,608	0,868	0,864
20.03.2025 23	24,00	50,97	43,53	7,44	112,558	111,725	0,833	6,118	5,608	0,799	0,794
21.03.2025 23	24,00	48,84	40,38	8,46	93,527	92,738	0,789	6,118	5,608	0,687	0,682
22.03.2025 23	24,00	51,56	44,78	6,78	121,559	120,143	1,416	6,118	5,608	0,826	0,817
23.03.2025 23	24,00	46,67	39,10	7,57	96,111	95,282	0,829	6,118	5,608	0,622	0,618
Среднее	24,00	51,66	43,54	8,13	107,223	106,386	0,837	6,118	5,608	0,824	0,818
Итого	696,00				3109,480	3085,196	24,284			23,898	23,734

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.02.2025	55467,816	54901,734	343,099
23.03.2025	58577,296	57986,930	366,997

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru