

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 24.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 10

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800128

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
24.03.2025 23	24,00	45,32	37,67	7,65	92,127	91,468	0,659	6,118	5,608	0,567	0,563
25.03.2025 23	24,00	45,85	36,73	9,12	75,060	74,615	0,444	6,118	5,608	0,572	0,570
26.03.2025 23	24,00	45,10	35,79	9,31	64,903	64,513	0,389	6,118	5,608	0,475	0,474
27.03.2025 23	24,00	38,68	31,22	7,46	57,549	57,284	0,266	6,118	5,608	0,335	0,335
28.03.2025 23	24,00	35,45	28,54	6,91	36,641	36,622	0,019	6,118	5,608	0,200	0,204
29.03.2025 23	24,00	21,43	18,25	3,18	0,000	0,100	-0,100	6,118	5,608	0,000	-0,002
30.03.2025 23	24,00	17,80	16,43	1,37	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	29,18	26,33	2,85	60,354	59,883	0,471	6,118	5,608	0,319	0,317
01.04.2025 23	24,00	40,29	33,75	6,54	80,394	79,851	0,543	6,118	5,608	0,399	0,396
02.04.2025 23	24,00	35,42	28,78	6,64	38,044	38,023	0,020	6,118	5,608	0,200	0,203
03.04.2025 23	24,00	34,65	27,99	6,66	45,797	45,510	0,287	6,118	5,608	0,292	0,292
04.04.2025 23	24,00	41,98	35,21	6,77	79,654	79,354	0,299	6,118	5,608	0,476	0,479
05.04.2025 23	24,00	45,50	37,39	8,11	86,320	85,559	0,761	6,118	5,608	0,549	0,546
06.04.2025 23	24,00	49,19	43,46	5,73	131,485	130,420	1,065	6,118	5,608	0,752	0,746
07.04.2025 23	24,00	36,39	30,30	6,09	45,394	45,104	0,290	6,118	5,608	0,249	0,251
08.04.2025 23	24,00	45,14	39,75	5,39	121,312	119,710	1,602	6,118	5,608	0,682	0,674
09.04.2025 23	24,00	50,43	44,12	6,31	130,026	128,403	1,623	6,118	5,608	0,819	0,808
10.04.2025 23	24,00	51,98	43,85	8,13	108,883	107,572	1,312	6,118	5,608	0,807	0,802
11.04.2025 23	24,00	52,87	44,81	8,06	116,621	115,519	1,102	6,118	5,608	0,840	0,834
12.04.2025 23	24,00	55,02	47,73	7,29	131,024	129,390	1,633	6,118	5,608	0,956	0,942
13.04.2025 23	24,00	45,24	37,23	8,01	81,005	80,054	0,951	6,118	5,608	0,544	0,542
14.04.2025 23	24,00	29,69	25,14	4,55	40,526	39,544	0,982	6,118	5,608	0,166	0,163
15.04.2025 23	24,00	15,49	14,22	1,27	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	39,48	33,25	6,23	70,570	69,935	0,636	6,118	5,608	0,444	0,441
Итого	552,00				1623,117	1608,497	14,620			10,201	10,139

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
24.03.2025	58577,296	57986,930	366,997
15.04.2025	60200,414	59595,427	377,198

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru