

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"
Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1900956

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,77	46,79	9,98	311,017	313,125	-2,108	0,694	0,582	3,105
23.03.2025 23	24,00	57,51	47,40	10,11	315,744	317,691	-1,947	0,696	0,580	3,193
24.03.2025 23	24,00	59,17	48,61	10,56	322,281	324,437	-2,156	0,702	0,582	3,401
25.03.2025 23	24,00	56,01	46,68	9,33	319,756	321,529	-1,773	0,699	0,581	2,990
26.03.2025 23	24,00	49,03	41,81	7,22	313,215	314,273	-1,058	0,691	0,578	2,262
27.03.2025 23	24,00	49,25	41,97	7,28	313,497	314,548	-1,051	0,688	0,574	2,279
28.03.2025 23	24,00	48,69	41,75	6,94	312,513	313,384	-0,871	0,691	0,577	2,168
29.03.2025 23	24,00	46,39	40,35	6,04	313,828	314,255	-0,427	0,691	0,576	1,898
30.03.2025 23	24,00	47,01	40,82	6,19	314,366	315,190	-0,824	0,691	0,577	1,949
31.03.2025 23	24,00	51,42	43,61	7,81	309,591	311,268	-1,677	0,689	0,577	2,421
01.04.2025 23	24,00	49,61	42,48	7,13	313,970	315,377	-1,407	0,694	0,579	2,241
02.04.2025 23	24,00	47,91	41,39	6,52	315,971	317,100	-1,130	0,692	0,576	2,062
03.04.2025 23	24,00	50,21	42,81	7,40	314,304	316,228	-1,924	0,692	0,577	2,326
04.04.2025 23	24,00	51,93	43,73	8,20	306,982	309,272	-2,290	0,689	0,579	2,518
05.04.2025 23	24,00	52,84	44,29	8,55	307,044	309,693	-2,649	0,688	0,577	2,626
06.04.2025 23	24,00	52,52	44,05	8,47	306,689	309,429	-2,740	0,691	0,581	2,598
07.04.2025 23	24,00	48,88	41,74	7,14	308,916	311,798	-2,882	0,682	0,575	2,209
08.04.2025 23	24,00	54,30	45,19	9,11	310,374	314,130	-3,756	0,689	0,580	2,830
09.04.2025 23	24,00	60,44	49,12	11,32	311,356	316,061	-4,705	0,696	0,589	3,528
10.04.2025 23	24,00	58,59	47,96	10,63	311,071	315,623	-4,552	0,696	0,589	3,308
11.04.2025 23	24,00	56,40	46,44	9,96	310,806	314,949	-4,143	0,695	0,588	3,097
12.04.2025 23	24,00	62,92	50,70	12,22	311,787	316,915	-5,127	0,712	0,605	3,812
13.04.2025 23	24,00	57,83	47,47	10,36	310,650	315,179	-4,529	0,698	0,591	3,224
14.04.2025 23	24,00	51,81	43,62	8,19	316,227	319,987	-3,761	0,699	0,586	2,589
15.04.2025 23	24,00	50,66	43,09	7,57	306,773	310,334	-3,562	0,688	0,578	2,397
16.04.2025 23	24,00	23,86	26,50	-2,64	0,050	0,099	-0,050	0,340	0,329	-0,000
17.04.2025 23	24,00	21,26	22,14	-0,88	0,000	0,000	0,000	0,252	0,244	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,35	21,09	-0,74	0,000	0,000	0,000	0,252	0,244	0,000
Среднее	24,00	49,77	42,27	7,50	278,885	281,138	-2,253	0,649	0,548	2,394
Итого	672,00				7808,778	7871,875	-63,097			67,031

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	69551,184	33058,343	816,963
20.04.2025	77359,961	40930,218	883,994

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru